

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Hợp đồng số: 09-2015/PCBTr-TIEN PHONG/TRU BTLT DUL CAC LOAI, ngày 24/09/2015.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 14 tháng 10 năm 2015 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Bến Tre:

- Ông : Chức vụ:
- Ông : Chức vụ:
- Ông : Chức vụ:

2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: C.Ty Điện Lực Bến Tre chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HB	Số lượng TN 3%
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 9kN (918 kgf); K = 2 -MS: 220.	11	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (Đo kích thước, ngoại quan) -MS: 225; 226; 227; 228; 229; 230; 231; 232; 233; 234; 235.		11 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6.5 kN (663 kgf); K = 2 -MS: 219.	04	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m (Đo kích thước, ngoại quan) -MS: 221; 222; 223; 224.		04 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12 m – 7.2kN (734 kgf); K = 2 -MS: 4455.	11	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12 m (Đo kích thước, ngoại quan) -MS: 4476; 4478; 4479; 4480; 4481; 4482; 4483; 4484; 4485; 4486; 4487.		11 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m – 5.4kN (551 kgf); K = 2 -MS: 3576.	02	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m (Đo kích thước, ngoại quan) -MS: 3580; 3597.		02 Trụ