

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng đá căn)

Hợp đồng số: 12-2016/PCBT-TIEN PHONG/ DACAN 1.2M-1.5M, ngày 17/12/2016

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 ngày 17 tháng 12 năm 2016 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trữ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện Lực Bến Tre :

- Ông :

- Ông :

- Ông :

2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CB Thử nghiệm

3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trữ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiệp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Đã căn thử nghiệm được dài diện: C.Ty Điện Lực Bến Tre chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng thử nghiệm tại nhà máy.

Chung loại

-Đá căn 1,2m (Đo kích thước, mặc bê tông)

945 cái.

95 cái

-Đá căn 1,5m (Đo kích thước, mặc bê tông)

42 cái.

05 cái

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra kích thước.

- Kiểm tra mặc bê tông.

-Trình tự thử theo TCVN 5847- 1994, TK TCVN 9334-2012 và một số quy định trong hợp đồng.

-Kiểm tra phá hủy Đá căn 1,2m.

+ Đá căn 1,2m đập phá hủy 02 cái kiểm tra thiết kế cốt thép bên trong.

+Kiểm tra cốt thép phù hợp bản vẽ thiết kế.