

Vị Thanh, ngày 21 tháng 03 năm 2016

BIÊN BẢN

V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT, đà cản và móng neo

Căn cứ hợp đồng số 02-16/PCHG – BTHG ngày 07/3/2016 về việc cung cấp trụ BTLT, móng neo và đà cản ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang

Hôm nay, vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 21 tháng 03 năm 2016, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường 7 TP Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

*** Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

*** Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông ... *Nguyễn Văn Hùng* ...

Chức vụ: *Cb. phòng vật tư*

Ông ... *Nguyễn Văn Phương* ...

Chức vụ: *Cb. phòng QLĐT*

Ông ... *Lâm Quốc Thái* ...

Chức vụ: *Cb. KT*

Ông ... *Ngô Minh Nhật* ...

Chức vụ: *Cb. phòng an toàn*

*** Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông ... *Nguyễn Huy Tiên* ...

Chức vụ: *Cb. thử nghiệm*

Ông


Chức vụ:

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
01	Trụ BTLT 14 – PC \geq 900kgf	Trụ	72	01
02	Trụ BTLT 8,5 – PC \geq 300kgf	Trụ	314	01
03	Đà cản 1,2m	Cái	373	01
04	Móng neo (0,4x1,5)m	Cái	191	01

Xuất xứ: Trụ điện BTLT, đà cản và móng neo được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.



2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT đà cẩu và móng neo bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đà cẩu và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 1994 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc 16 giờ 30 phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký tên.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

ĐD CÔNG TY CP BTLT
HẬU GIANG



Nguyễn Thùy Linh

ĐD CÔNG TY CP TV
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Huy Tiến

ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG
Phòng QLĐT..... Phòng Vật tư.....

Nguyễn Văn Phương

Bùi Văn Tuấn

Lâm Quốc Thảo

Phòng An toàn

Ngô Minh Nhật

