 BTLT THỦ ĐỨC 1 ISO 9001:2008 CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1 TX. TÂN UYÊN - BÌNH DƯƠNG	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com	

Bình Dương, ngày 28 tháng 12 năm 2016

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Công trình: CÁC LỘ RA 22KV MÁY HAI TRẠM 110/22KV VSIP II MỞ RỘNG 1

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

I. Đại diện Công ty Điện Lực Bình Dương

Ông (bà): Văn Quang Tâm

Chức vụ: CBKT-BQLDA

II. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBKT

III. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

Ông (bà): Nguyễn Thị Thu Thảo

Chức vụ: Phó Phòng QLCL

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm cột điện BTLT UST, số lượng cột thử như sau:

STT	Tên sản phẩm	Số hiệu bản vẽ	Số lượng thử nghiệm	Nội dung thử nghiệm	Kết quả thử nghiệm
01	14-650 N2 111 (NSX 16-12-2016)	14-650-N2-TDC1/01 09/2014	01 cột	N=2	Đạt

Nhận xét:


- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC) thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-1994, TK TCVN 9334-2012
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 11h30 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Cty ĐL Bình Dương

SCIC

Cty CP BTLT TĐ 1





Văn Quang Tâm

Nguyễn Huy Tiến

Nguyễn Thị Thu Thảo