

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 15h 00 phút, ngày 06 tháng 07 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Phạm Thế Toàn Chức vụ: PPT BQLDA – Cty Điện lực Trà Vinh
- Ông: Phạm Văn Ta Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật
- Ông: Lê Ny Senl Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV VẠN TÀI KHANG HY

- Ông: Nguyễn Nam Bộ Chức vụ: Phó Giám đốc

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1. Kiểm tra ngoại quan:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M31 – M32	01/07/2018
2	PC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	Trụ	05	M33 – M37	01/07/2018
3	PC.I-14-230-11.TCVN 5847:2016	Trụ	05	M38 – M42	01/07/2018
Tổng cộng:		Mẫu	12		

2. Kiểm tra thử tải:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-8,5-160-3,0.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M31	01/07/2018
2	PC.I-12-190-7,2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M33, M36	01/07/2018
3	PC.I-14-230-11.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M42	01/07/2018
Tổng cộng:		Mẫu	04		

3. Kiểm tra ngoại quan và Mac bê tông cấu kiện:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	Đà cản BTCT 1,2m	Cái	05	M24 – M28	01/07/2018
2	Đà cản BTCT 1,5m	Cái	05	M29 – M23	01/07/2018
3	Móng neo BTCT 400x1500	Cái	02	M24 – M25	01/07/2018
Tổng cộng:		Mẫu	12		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mac bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị “Gói 16” thuộc công trình: Cấp điện khu vực huyện Duyên Hải năm 2018.
 - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Phạm Thế Toàn
- Ông: Phạm Văn Ta
- Ông: Lê Ny Senl

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH MTV VẬN TẢI KHANG HY

- Ông: Nguyễn Nam Bộ

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: CHÂU QUỐC HIẾU