

Hậu Giang, ngày tháng năm 2018

BIÊN BẢN

V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT, đà cản và móng neo

Căn cứ hợp đồng số/PCHG – BTHG ngày về việc cung cấp trụ BTLT, móng neo và đà cản ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang.

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày tháng năm 2018, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường 7 Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

*** Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

*** Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông

Chức vụ:

Ông

Chức vụ:

Ông

Chức vụ:

Ông

Chức vụ:

*** Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông

Chức vụ:

Ông

Chức vụ:

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:

| Stt | Tên và quy cách sản phẩm | Đvt | Số lượng theo hợp đồng | Số lượng sản phẩm thử nghiệm |
|-----|-------------------------------|-----|------------------------|------------------------------|
| 01 | Trụ BTLT DUL 14m - 9,2 kN | Trụ | 147 | 07 |
| 02 | Trụ BTLT DUL 12m - 5,4 kN | Trụ | 38 | 01 |
| 03 | Trụ BTLT DUL 10,5m - 5,0 kN | Trụ | 11 | 01 |
| 04 | Trụ BTLT DUL 8,5m - 3,0kN | Trụ | 7 | 01 |
| 05 | Trụ BTLT DUL 7,5m - 3,0kN | Trụ | 241 | 01 |
| 06 | Đà cản 1,2m | Cái | 180 | 01 |
| 07 | Đà cản 1,5m | Cái | 15 | |
| 08 | Đế neo bê tông 400x1500 | Cái | 59 | |
| 09 | Neo bê tông cốt thép dài 1,2m | Cái | 1 | |

Xuất xứ: Trụ điện BTLT, đà cả và móng neo được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT đà cả và móng neo bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đà cả và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký tên.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

ĐD CÔNG TY CP BTLT
HẬU GIANG



Nguyễn Thùy Linh

ĐD CÔNG TY CP TV
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

Paul

Nguyễn Huy Triều

ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG

ĐD Phòng .KH.VT..... ĐD Phòng .Ky...Thuận

Huyñh Thanh Nguyễn

Mai Văn Đức

ĐD Phòng ..An..Tuan.. Phòng

Lê Hoàng Phúc