

17-1349

01 02 - 01 → 01 02 Kiểm định phía nam - 06

**CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT
HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 28 tháng 12 năm 2017

BIÊN BẢN

V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT, đà cản và móng neo

Căn cứ hợp đồng số 12-17/PCHG – BTHG ngày 18/12/2017 về việc cung cấp trụ BTLT, móng neo và đà cản ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang

Hôm nay, vào lúc 07 giờ 30 phút, ngày 28 tháng 12 năm 2017, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường 7 Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

*** Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

*** Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông *Phạm Văn Hữu*

Chức vụ: P.TP. K.H.VT.

Ông *Lâm Quốc Tuấn*

Chức vụ: P. KT.

Ông *Lê Ngọc Thuận*

Chức vụ: CBKT. - P. KT.

Ông

Chức vụ:

*** Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông *Nguyễn Huy Tiến*

Chức vụ: CB. Thử nghiệm

Ông

Chức vụ:

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm
01	Trụ BTLT DUL 14m - 9,2kN	Trụ	124	01
02	Trụ BTLT DUL 12m - 5,4kN	Trụ	50	01
03	Trụ BTLT DUL 8,5m - 3,0kN	Trụ	122	01
04	Trụ BTLT DUL 7,5m - 3,0kN	Trụ	322	01
05	Đà cản 1,2m	Cái	352	01
06	Móng neo (0,4x1,5)m	Cái	145	01

Xuất xứ: Trụ điện BTLT, đà cả và móng neo được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT đà cả và móng neo bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đà cả và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký tên.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

ĐD CÔNG TY CP BTLT
HẬU GIANG



Nguyễn Thùy Linh

ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG
Phòng *K.H.M*..... Phòng *KT*.....

[Signature]
*Phòng *KT**

[Signature]
Lê Ngọc Thiệu

Phòng Phòng

ĐD CÔNG TY CP TV
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

[Signature]
Nguyễn Hùng Tiến