

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com	



Bình Dương, ngày 11 tháng 09 năm 2018

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Gói thầu: XÂY LẮP 03 CÔNG TRÌNH: “XDM MẠCH 2 LỘ ĐƯỜNG DÂY 22KV ĐỒNG PAN – SUỐI KY THUỘC TRẠM THUỘC TRẠM 110KV TÂN HƯNG”; “XÂY DỰNG LƯỚI TT 1 PHA, TBA HUYỆN TÂN CHÂU”; “XÂY DỰNG LƯỚI TT 1 PHA, 3 PHA, TBA HUYỆN TÂN BIÊN”

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
 - Ông (bà): Lê Hải Thanh Chức vụ: CB Ban QLDA
 - Ông (bà): Huỳnh Quang Vinh Chức vụ: CBKT Điện lực Tân Biên
 - Ông (bà): Phan Quốc Phục Chức vụ: CBKT Tân Châu
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngân Anh
 - Ông (bà): Võ Chí Trung Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 - Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 - Ông (bà): Nguyễn Thị Thu Thảo Chức vụ: Phó P. QLCL

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số bản vẽ	Nội dung	Số lượng
01	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	7.5-200-N2-TDC1/01 (05/2014)	N=2	01 cột
02	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	12-540-N2-TDC1/01 (01/2014)	N=2	01 cột
03	Cột điện 14-650 kgf TĐ N2	14-650-N2-TDC1/01 (07/2017)	N=2	01 cột
04	Đà cản BTCT 1.2m	EVN 0202 (10/2014)	Mác bê tông	01 cái
05	Đà cản BTCT 1.5m	EVN 0203 (10/2014)	Mác bê tông	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Lê Hải Thanh
 Ông: Huỳnh Quang Vinh
 Ông: Phan Quốc Phục

Đại diện Công ty TNHH Dịch Vụ Kỹ Thuật Ngân Anh:

Ông: Võ Chí Trung

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Bà: Nguyễn Thị Thu Thảo