



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 20/BB-ATCL

Ngày: 05/02/2018

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN,
CẤU KIỆN BÊ TÔNG**

**CÔNG TRÌNH: XÂY DỰNG ĐƯỜNG DÂY TRUNG THẾ 22 KV HÀM MINH
THUẬN QUÝ, HUYỆN HÀM THUẬN NAM**



Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 0016/HĐ-ACECO-KD ngày 02/01/2018 giữa Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi và Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 8 giờ 30 ngày 05/02/2018 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, QL 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH THUẬN

- Ông: Võ Ngọc Anh Chức vụ: Ban QLDA
- Ông: Ngô Nguyễn Tịnh Chức vụ: GS ĐL Phan Thiết

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY LẮP AN NGÃI

- Ông: Nguyễn Tấn Vinh Chức vụ: CB KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông: Phạm Bửu Lộc Chức vụ: TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau:

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM:

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 18-PC-11.0 TĐ, k=2 (SF)	Trụ	169	08	04
02	Móng neo MN15-4	Cái	20	01	

* Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số K = 2 cho mỗi loại như sau: 01 trụ BTLT 18-PC-11.0

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.