

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc

01-02

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

Công trình : Phát tuyến lộ ra trạm 110Kv Mỹ Tho 2 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 ngày 26 tháng 10 năm 2018 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện Công Ty Điện lực Tiền Giang:

- Ông: Nguyễn Huỳnh Đạt Chức vụ: TP . QLĐT
- Ông: Huỳnh Minh Dũng Chức vụ: CBKT – BQLĐA
- Ông: Vũ Quốc Cường Chức vụ: CBKT PKT

2- Đại diện HTX XLD Hưng Phú:

- Ông: Trần Lê Khánh Minh Chức vụ: CBKT.

3- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện Cty Điện Lực Tiền Giang chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SLHD (Trụ)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14mTĐ-6.5kN(663kgf); K=2	15	01
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m - 6.5kN(663kgf); K=2	70	01