

18-216

1220-01 →

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG**
Số: 27/BB-KIMEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

(Xong - đi BC)

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông)

Căn cứ vào Hợp đồng kinh tế số 243/HĐKT-KIMEC giữa Công ty TNHH Xây lắp điện Hiệp Lực với Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang ngày 27 tháng 11 năm 2018.

Hôm nay, vào lúc 09h 00 phút, ngày 14 tháng 12 năm 2018, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HIỆP LỰC

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

Trụ điện bê tông và cầu kiện bê tông kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng của Gói thầu số 31: Trụ BTLT phục vụ SXKD 6 tháng đầu năm 2019 - thuộc dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2019 với khối lượng thử nghiệm như sau:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	Trụ BTLT 14m-F6,5kN	Trụ	03	M01 - M03	07/12/2018
2	Đà cán BTCT 1,5m	Trụ	05	M04 - M08	07/12/2018

01 → 03

04 →

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUỖ và cầu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.
- Phần cấu kiện kiểm tra cốt thép

III/ Kết luận:

th