

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2019 và các yêu cầu kỹ thuật của Hợp đồng kinh tế số: **243/HĐKT-KIMEC** ngày 27 tháng 11 năm 2018.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờ phút cùng ngày.

Ghi chú:

- Chứng Kun' thực tế tại hiện trường: 51 trụ BTLT 14m, thử nghiệm 100' 02 trụ BTLT.

- Thực tế trụ BTLT 14m: lô số 13 và 14 vị trí chưa đúng thiết kế, vị trí lô số 8 thiếu đai ốc tiếp địa theo thiết kế. Đề nghị cung cấp trụ BTLT 14m theo thiết kế.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

Biên bản kết thúc lúc giờ cùng ngày.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông:

- Ông:

Nguyễn Văn Hoàng
Nguyễn Đức Thịnh



2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY LẬP ĐIỆN HIỆP LỰC

- Ông:

- Ông:

Nguyễn Duy Thiệp
Phan Quốc Thái

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên