

Hậu Giang, ngày 26 tháng 12 năm 2018

BIÊN BẢN

V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT, đà cản và móng neo

Căn cứ hợp đồng số 11-18/PCHG – BTHG ngày 30/11/2018 về việc cung cấp trụ BTLT, móng neo và đà cản ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang.

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 26 tháng 12 năm 2018, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường 7 Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

*** Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

*** Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông *Lâm Anh Tuấn*

Chức vụ: *Chức vụ*

Ông *Lâm Quốc Thành*

Chức vụ: *Chức vụ*

Ông *Phạm Văn Tân*

Chức vụ: *Chức vụ*

Ông *Đài Chí Thiện*

Chức vụ: *Đài Chí Thiện*

*** Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông *Nguyễn Huy Tiến*

Chức vụ: *Chức vụ*

Ông

Chức vụ:

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kiểm tra các chỉ tiêu ngoại quan (mẫu)	Xác định khả năng chịu tải (mẫu)
01	Trụ BTLT DUL 16m – 11 kN	Trụ	02	01	01
02	Trụ BTLT DUL 14m - 9,2 kN	Trụ	210	10	04
03	Trụ BTLT DUL 12m -5,4 kN	Trụ	51	03	01
04	Trụ BTLT DUL 10,5m -5,0 kN	Trụ	12	01	01
05	Trụ BTLT DUL 8,5m – 3,0kN	Trụ	92	03	02
06	Trụ BTLT DUL 7,5m -3,0kN	Trụ	628	30	12
07	Đà cản 1,2m	Cái	339	31	01
08	Neo bê tông cốt thép dài 1,2m	Cái	96	09	01
09	Neo bê tông cốt thép dài 1,5m	Cái	47	18	01

Xuất xứ: Trụ điện BTLT, đà cẩu và móng neo được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.

2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT đà cẩu và móng neo bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đà cẩu và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc giờ phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký kên.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

**ĐD CÔNG TY CP BTLT
HẬU GIANG**



Nguyễn Thùy Linh

**ĐD CÔNG TY CP TV
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM**

Quel

Nguyễn Huy Tiến

ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG

Phòng *KH.VI*..... Phòng *Kỹ thuật*

Trần

Trần
Lê Nhật Trường

Phòng *ĐKT*..... Phòng *PA*.....

Phan Văn Thuận

Mai Chí Thiệp