



Số: 9.A... /BB_KDTH

Tân Hà, ngày 28. tháng 12 năm 2018.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 8...h.30' ngày 28. tháng 12... năm 2018

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TỈNH BÌNH THUẬN

Ông: Võ Ngọc Anh Chức vụ: 13QLDA

Ông: Nguyễn Thịnh Chức vụ: Giám Sát

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Chức vụ:

3. ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TNHH XÂY LẮP SỐ 2.

Ông: Nhan Đức Nguyễn Chức vụ: NV. Vật tư

Ông: Chức vụ:

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: Chức vụ:

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Bình Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Kết quả thử nghiệm	Ghi chú
01	Trụ điện 14m F900 (K2+TĐ+SF)	01			02
02	Trụ điện 12m F720 (K2+TĐ+SF)	03			03>5
03	Trụ điện 8.5m F300 (K2+TĐ+SF)	03			6>8
04	Đà cản 1,2m	01			9
05	Móng néo 1500*400	01			10
06	Móng néo 1200*200	01			11