

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**  
(V/V Thử Nghiệm Trụ BTLT DUL)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 10 tháng 05 năm 2019  
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông  
Địa chỉ: 7/7B Bùi Thị Xuân, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình,  
Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi gồm có:

**I. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH PHƯỚC**

Ông : Nguyễn Mạnh Duy CV: NV-P.Kế Hoạch-Vật Tư  
Ông : Huỳnh Thanh Anh Tuấn CV: NV-P.Kỹ Thuật

**II. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

Ông: Nguyễn Huy Tiến CV: CB Thử Nghiệm

**III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG**

Ông: Nguyễn Văn Nhắng CV: Giám đốc

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Hợp đồng số 031901/PCBP-MĐ/TRU ngày 12/03/2019 được ký giữa Công Ty Điện lực Bình Phước và Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông

**MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:**

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 đã được phê duyệt:

STT	Loại vật tư	ĐVT	Thử nghiệm ngoại quan	Thử lực phá hủy
01	Trụ BTLT cốt thép 12m F540 (k=2)	Trụ	17 1	7 2>8
02	Trụ BTLT cốt thép 10.5m F350 (k=2)	Trụ	4 9	1 10
03	Trụ BTLT cốt thép 8.5m F200 (k=2)	Trụ	15 10	6 12 -> 17
04	Trụ BTLT cốt thép 7.5m F200 (k=2)	Trụ	20 18	8 19 -> 26
05	Đà cản 1,2m	Cái	6 27	2 28, 29

**Nhận xét:**

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847 : 2016; TCVN 9334 : 2012 do Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện.

Toàn bộ lô hàng thuộc Hợp đồng nêu trên đã được Công ty Điện lực Bình Phước niêm phong

Thời gian kiểm tra thử nghiệm kết thúc vào lúc 15h cùng ngày.

Biên bản được thành lập 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

**NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KÝ TÊN**

**ĐD. CÔNG TY ĐIỆN LỰC  
BÌNH PHƯỚC**

NV-P.Kế Hoạch-  
Vật Tư

NV-P.Kỹ Thuật

**ĐD. CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY  
TÂM MIỀN ĐÔNG**

Giám Đốc



Nguyễn Mạnh Duy

Huỳnh Thanh Anh Tuấn

Nguyễn Văn Nhắng

**ĐD. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH  
XÂY DỰNG PHÍA NAM**

CB.Thử Nghiệm

Nguyễn Huy Tiến