

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM
(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 08 tháng 06 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang: Số 181 đường CMT8, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CB Thử nghiệm

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu

Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

Trụ điện bê tông và cầu kiện bê tông kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng sản phẩm thử nghiệm hợp chuẩn PT5 với khối lượng thử nghiệm như sau:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Trụ BTLT 6m F50kgf – Silicafume – D90	Trụ	01	
2	Trụ BTLT 6,5m F430kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
3	Trụ BTLT 7m F500kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
4	Trụ BTLT 7,5m F540kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
5	Trụ BTLT 8m F500kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
6	Trụ BTLT 8,5m F500kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
7	Trụ BTLT 10,5m F520kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
8	Trụ BTLT 12m F1000kgf – TĐ – Silicafume	Trụ	01	
9	Trụ BTLT 14m F1100kgf – TĐ – ngọn 230 – Silicafume	Trụ	01	
10	Trụ BTLT 16m F1300kgf – TĐ – ngọn 230 – Silicafume	Trụ	01	
11	Trụ BTLT 18m F1500kgf – TĐ – ngọn 230 – Silicafume	Trụ	01	
12	Trụ BTLT 20m F1500kgf – TĐ – ngọn 230 – Silicafume	Trụ	01	
13	Trụ BTLT 22m F1500kgf – TĐ – ngọn 230 – Silicafume	Trụ	01	



Aut

14	Trụ BTLT 7m F350kgf (7.A-R-65.II – 7.B-R-65.II)	Trụ	01	
15	Trụ BTLT 7m F480kgf (7.A-R-95.II)	Trụ	01	
16	Cọc BTLT 8m Ø250 (PCA)	Cọc	01	
17	Cọc BTLT 12m Ø300 (PCA)	Cọc	01	
Tổng cộng:		Mẫu	29	

• **Kết luận:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang đạt theo yêu cầu kỹ thuật theo hợp đồng cụ thể như sau:

- Kiểm tra kích thước cơ bản: Đạt theo yêu cầu thiết kế;
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ: Đạt theo yêu cầu thiết kế;
- Kiểm tra mác bê tông: Đạt theo yêu cầu;

II. Hội đồng nghiệm thu kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016, TCCS 01:2009/VNPT, TCVN 7888:2014.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016, TCCS 01:2009/VNPT, TCVN 7888:2014 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cp Tư vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 00 phút ngày 09 tháng 06 năm 2019.
- Biên bản lập thành 02 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Handwritten signature