

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

0722-01
→ 05

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH : “XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THỂ VÀ TBA KHU VỰC THÀNH PHỐ VŨNG TÀU, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2019.”

Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông: Phùng Nguyễn Phi

Chức vụ: CBP.QLĐT

2/ Đại diện Công ty CTY TNHH TVDV Điện Phước Thịnh:

- Ông: Đoàn Minh Việt

Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty TNHH Hà Trung:

- Ông: Phan Văn Hoàn

Chức vụ: CBKT

4/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

5/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

- Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực cung cấp cho gói thầu trên.

- Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I/ SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SLHĐ (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (850kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	10	01
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (650kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	90	02
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m (300kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	66	01
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m (200kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume	42	01

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

0722-06

→ 08

BIÊN BẢN

(V/v: KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC)

CÔNG TRÌNH : “XÂY DỰNG MỚI, CẢI TẠO LƯỚI ĐIỆN TRUNG HẠ THÉ VÀ TBA KHU VỰC THÀNH PHỐ BÀ RỊA, TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU NĂM 2019.”

Hôm nay, ngày 19 tháng 07 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM, chúng tôi gồm:

1/ Đại diện Công ty Điện Lực Bà Rịa Vũng Tàu.

- Ông: Phùng Nguyễn Phi Chức vụ: CBP.QLĐT

2/ Đại diện Công ty CTY TNHH TVDV Điện Phước Thịnh:

- Ông: Đoàn Minh Việt Chức vụ: CBKT

3/ Đại diện Công ty TNHH Hà Trung:

- Ông: Phan Văn Hoàn Chức vụ: CBKT

4/ Đại diện Công ty Cổ Phần Tư vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5/ Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

-Cùng tiến hành kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT dự ứng lực cung cấp cho gói thầu trên.

-Số lượng thử nghiệm được đại diện các bên kiểm tra tại nhà máy như sau.

I / SỐ LƯỢNG THỬ NGHIỆM TẠI NHÀ MÁY:

1 / Chọn xác xuất trên lô của hợp đồng :

CHUNG LOẠI	SLHD (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18m (1200kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume, mặt bích nhúng kẽm	60	01
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 18m (920kgf); K=2 có tiếp địa và silicafume, mặt bích nhúng kẽm	70	02