

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 13h 30 phút, ngày 08 tháng 07 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Phạm Thế Toàn Chức vụ: PP QLĐT – Cty Điện lực Trà Vinh
- Ông: Lê Ny Senl Chức vụ: NV Phòng QLĐT

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành Chức vụ: Phó Giám đốc

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1. Kiểm tra ngoại quan:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-6,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	03	M01 – M03	05/06/2019
2	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	03	M04 – M06	05/06/2019
3	PC.I-12-190-7,2-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	08	M07 – M14	05/06/2019
4	PC.I-12-190-9,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	03	M15 – M17	05/06/2019
5	PC.I-14-190-9,2-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	03	M18 – M20	05/06/2019
Tổng cộng:		Mẫu	20		

2. Kiểm tra thử tải:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	PC.I-6,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	01	M01	05/06/2019
2	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	02	M04, M06	05/06/2019
3	PC.I-12-190-7,2-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	03	M07, M08, M13	05/06/2019
4	PC.I-12-190-9,0-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	01	M15	05/06/2019
5	PC.I-14-190-9,2-N2.TCVN 5847:2016 TB	Trụ	01	M19	05/06/2019
Tổng cộng:		Mẫu	08		

045881
 NG T
 PHẢI
 KH
 N GIẢI
 T. K

3. Kiểm tra ngoại quan và Mac bê tông cấu kiện:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	Đà cán BTCT 1,2m	Cái	27	M21 – M47	05/06/2019
2	Đà cán BTCT 1,5m	Cái	10	M48 – M57	05/06/2019
3	Móng neo BTCT 400x1500	Cái	04	M58 – M61	05/06/2019
Tổng cộng:		Mẫu	31		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Gói thầu: Thi công xây dựng, lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Cầu Ngang, Châu Thành, Trà Cú.
- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

Nguyễn Văn...

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Phạm Thế Toàn

.....

- Ông: Lê Ny Senl



2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành

.....

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến



4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIẾN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu



**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

.....

