

## **BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông thuộc Hợp đồng số 41-19/PCBL-CKKG ngày 30/08/2019, thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị cho công trình: Cấp điện cho các hộ cầu phụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu)

Hôm nay, vào lúc 13h 00 phút, ngày 11 tháng 09 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### **1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU**

- Ông: Trần Kim Hiền

Chức vụ: Trưởng phòng KHVT - PCBL

### **2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

### **3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Châu Quốc Hiếu

Chức vụ: Giám đốc

### **I/ Nội dung thử nghiệm:**

#### **1) Kiểm tra ngoại quan:**

<b>STT</b>	<b>Tên sản phẩm</b>	<b>ĐVT</b>	<b>Số lượng</b>	<b>Ký hiệu mẫu</b>	<b>Ghi chú</b>
1	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	13	M01 – M13	

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
2	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	03	M14 – M16	
3	PC.I-14-190-6,5-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	03	M17 – M19	
4	Cống BTCT Ø1200, dài 1000, dày 100	Cái	03	M20 – M22	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>	<b>22</b>		

## 2) Kiểm tra thử tải và phá hủy:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	PC.I-8,5-160-3,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	05	M01, M03, M06, M09, M10	
2	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M14	
3	PC.I-14-190-6,5-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M18	
4	Cống BTCT Ø1200, dài 1000, dày 100	Cái	01	M22	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>	<b>08</b>		

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

## II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

## III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số 41-19/PCBL-CKKG ngày 30/08/2019, thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị cho công trình: Cấp điện cho các hộ cầu phụ trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do **Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam** ban hành.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

## ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

### 1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Trần Kim Hiền

  
.....

### 2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

  
.....

### 3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Châu Quốc Hiếu

