

## PHIẾU YÊU CẦU THỬ NGHIỆM

*Kính gửi: Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam*

Do nhu cầu kiểm tra chất lượng các loại trụ điện, đà của khách hàng chúng tôi  
Nay Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông kính mời quý Trung Tâm đến  
Công ty chúng tôi tại: 7/7B Bùi Thị Xuân, Tân Phước, Tân Bình, Dĩ An, tỉnh Bình  
Dương thử trụ với các mẫu thử như sau:

**Chủ Đầu Tư:** Công ty Điện lực Bình Dương

**Nhà Thầu:** Công ty TNHH TM-TV-XDCĐ Phước Tiến

**Đơn vị yêu cầu:** Công ty TNHH TM-TV-XDCĐ Phước Tiến.

**Địa chỉ:** Đường Phạm Ngọc Thảo - khu TTTM - phường Tân Bình - Tp.Đồng Xoài-  
Tỉnh Bình Phước

**Tên Công Trình:** Hợp đồng số: 430/HĐXD-PCBD ngày 29/8/2019 được ký giữa  
Công ty Điện Lực Bình Dương với Công ty TNHH TM-TV-XDCĐ Phước Tiến về  
việc thi công xây lắp công trình “Đường dây 22kV cấp điện KCN KSB (Đất Cuốc) –  
Khu A, B mở rộng”

STT	LOẠI SẢN PHẨM	SL	Bản Vẽ	Ký hiệu
01	Trụ BTLT 14m – F6.50kN (K2)	01	013005N-ĐD-BTLT- 14M-6.5 (k2) (06/2013) <b>CTY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3</b>	14m-PC-F6.5KN (k2)

Rất mong nhận được sự chấp thuận sớm nhất của quý Trung Tâm.  
Trân trọng kính chào.

Dĩ An, ngày 21 tháng 10 năm 2019  
**CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY  
TÂM MIỀN ĐÔNG**



**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**  
( V/V Thử Nghiệm Trụ BTLT DUL )

Hôm nay, vào lúc 10h00' ngày 21 tháng 10 năm 2019  
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông  
Địa chỉ: 7/7B Bùi Thị Xuân, Khu phố Tân Phước, Phường Tân Bình,  
Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Chúng tôi gồm có:

**I. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY ĐIỆN LỰC BÌNH DƯƠNG**

Ông: Văn Hoàng Thảo

CV: CB Kỹ Thuật – Ban QLDA

**II. ĐẠI DIỆN: ĐIỆN LỰC BẮC TÂN UYÊN**

Ông: Hà Phong Phú

CV: CB Kỹ Thuật

**III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

Ông: Nguyễn Huy Tiên

CV: CB Thử Nghiệm

**IV. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG**

Ông: Nguyễn Văn Nháng

CV: Giám đốc

**V. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH TM-TV-XD CĐ PHƯỚC TIẾN**

Ông: Bùi Xuân Ngân

CV: Giám đốc

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Công ty TNHH TM-TV-XDCĐ Phước Tiến phục vụ cho công trình: “Đường dây 22kV cấp điện KCN KSB (Đất Cuốc) – Khu A, B mở rộng”

**MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:**

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của Công ty Điện Lực Bình Dương đã được phê duyệt:

1/Loại: Trụ BTLT 14m – 650kgf (K2)

Số lượng: 01 trụ

**Nhận xét:**

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847 : 2016; TCVN 9334 : 2012 do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM thực hiện.

Kết quả thử nghiệm do CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM cung cấp



