

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

CÔNG TRÌNH: ĐTXD LƯỚI ĐIỆN XÓA HỘ CÂU PHỤ NĂM 2019 TRÊN ĐỊA BÀN CÁC HUYỆN ĐỨC HUỆ, TÂN THẠNH, TÂN HƯNG, VĨNH HƯNG, MỘC HÓA VÀ THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG.

Hôm nay, ngày 25 tháng 11 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:**

- Ông : Phan Quang Trình Chức vụ: CBKT

2- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1 :

- Ông : Trương Thanh Hào Chức vụ: CBKT

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: C.Ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho công trình trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Số lượng TN 2%
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN(870kgf); K = 2	215	05 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m – 7.2kN(734kgf); K = 2	06	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0kN(204kgf); K = 2	231	05 Trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14.0 m – 8.5kN (870kgf); K = 2 05 Trụ

- Trụ kéo lực đến 17 kN(1734kgf) chưa gãy.

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12.0 m – 7.2kN (734kgf); K = 2 01 Trụ

- Trụ kéo lực đến 14.4 kN(1468kgf) chưa gãy.

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0kN (204kgf); K = 2 05 Trụ

- Trụ kéo lực đến 4 kN(408kgf) chưa gãy.

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Long An



Phan Quang Trinh

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Ngọc Dung 1



Trương Thanh Hào

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp