

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Gói thầu : Thi công xây dựng và mua bảo hiểm cho dự án “Nổi tuyến Tấn Phát – Xăng Dầu”.

Dự án : Nổi tuyến Tấn Phát – Xăng Dầu.

Hôm nay, ngày 27 tháng 11 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối Tp.HCM:

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

2- Đại diện Công ty CP tư vấn xây dựng điện Miền Nam:

- Ông: Chức vụ:

2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được khách hàng chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho công trình trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại

Số lượng TN

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m – 11.0kN(1122 kgf); K = 2.0	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m – 9.2kN(938 kgf); K = 2.0	01 Trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m – 11.0kN(1122 kgf); K = 2.0	01 Trụ
--	--------

- Trụ kéo lực đến 22.0 kN(2244 kgf) chưa gãy.

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m – 9.2kN(938 kgf); K = 2.0	01 Trụ
--	--------

- Trụ kéo lực đến 18.4 kN(1877 kgf) chưa gãy.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

BQLDA Lưới điện Phân Phối Tp.HCM

Công ty CP tư vấn XDĐ Miền Nam

.....
Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

.....
Công ty TNHH Tiền Phong



Phan Văn Kiếp