

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI TRUNG THỂ ÁP BÌNH LỢI XÃ BÌNH KHÁNH.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:

- Ông: Lê Huỳnh Anh Tú Chức vụ: CBCQ –PDH DA4
- Ông: Trần Ngọc An Chức vụ: PP. KTTĐ

2- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:

- Ông: Võ Thanh Phong Chức vụ: Giám sát

3- Đại diện Công Ty TNHH Xây Dựng Điện TM Phương Đông:

- Ông: Nguyễn Hồng Phong Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện CTy Điện Lực Duyên Hải chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng ĐH	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m– 6,5kN(663 kgf) ; K = 2	205	05 trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm trụ điện.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ và lực phá hủy
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5 kN(663 kgf) ; K = 2 05 trụ
- Trụ kéo lực đến 13,0 kN (1326 kgf) chưa gãy.

5- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

6- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Lê Huỳnh Anh Tú



Trần Ngọc An



Nguyễn Huy Tiến

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện TM Phương Đông



Võ Thanh Phong



Nguyễn Hồng Phong

Công Ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: **KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN BTLT DỰ ỨNG LỰC**)

CÔNG TRÌNH: CẢI TẠO LƯỚI TRUNG THỂ XÃ TAM THÔN HIỆP.

Hôm nay, ngày 10 tháng 12 năm 2019 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ

1- Đại diện BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM:

- Ông: Lê Huỳnh Anh Tú Chức vụ: CBCQ –PDH DA4
- Ông: Trần Ngọc An Chức vụ: PP. KTTĐ

2- Đại diện Công Ty Điện lực Duyên Hải:

- Ông: Võ Thanh Phong Chức vụ: Giám sát

3- Đại diện Công Ty TNHH Xây Dựng Điện TM Phương Đông:

- Ông: Nguyễn Hồng Phong Chức vụ: CBKT

4- Đại diện Công Ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

5- Đại diện Công Ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Trụ thử nghiệm được đại diện CTy Điện Lực Duyên Hải chọn xác suất trên kho thành phẩm, cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng ĐH	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m– 6,5kN(663 kgf) ; K = 2	160	04 trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm trụ điện.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ và lực phá hủy
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5 kN(663 kgf) ; K = 2 04 trụ
- Trụ kéo lực đến 13,0 kN (1326 kgf) chưa gãy.

5- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu.

6- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm Nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.
- Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.
- Buổi kiểm tra kết thúc lúc cùng ngày.

BQLDA Lưới điện Phân Phối TPHCM

Công Ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Lê Huỳnh Anh Tú



Trần Ngọc An



Nguyễn Huy Tiên

Công Ty Điện Lực Duyên Hải

Công Ty TNHH Xây Dựng Điện TM Phương Đông



Võ Thanh Phong



Nguyễn Hồng Phong

Công Ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp