

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông thuộc gói thầu số 03: Mua sắm Trụ điện và vật liệu xây dựng các loại thuộc dự án mua sắm vật tư thiết bị thực hiện giải pháp trồng trụ dậm xen kẽ giữa các trụ hiện hữu nhằm hạn chế sự cố đứt dây bọc trung áp – đợt 2.)

Hôm nay, vào lúc 13h 30 phút, ngày 13 tháng 12 năm 2019, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### 1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: ...*Trương Văn Hải*...

Chức vụ: *N.V. phụ CH.15*.....

### 2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

### 3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

### I/ Nội dung thử nghiệm:

#### 1) Kiểm tra ngoại quan:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	PC.I-10.5-190-4,3-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M01	
2	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M02	1
3	PC.I-14-190-6,5-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	1	M03	2
4	PC.I-18-190-11,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	1	M04	3
Tổng cộng:		Mẫu	05		4

#### 2) Kiểm tra thử tải:

STT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	PC.I-10.5-190-4,3-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	01	M01	
2	PC.I-12-190-5,4-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	02	M02	5
3	PC.I-14-190-6,5-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	1	M03	6,7
4	PC.I-18-190-11,0-N2.TCVN 5847:2016	Trụ	1	M04	8
Tổng cộng:		Mẫu	05		9



**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

**II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:**

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

**III/ Kết luận:**

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của **Hợp đồng số .....**, gói thầu số 03: Mua sắm Trụ điện và vật liệu xây dựng các loại thuộc dự án mua sắm vật tư thiết bị thực hiện giải pháp trồng trụ dậm xen kẽ giữa các trụ hiện hữu nhằm hạn chế sự cố đứt dây bọc trung áp – đợt 2.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU**

- Ông: *Trương Văn Hải*

*[Signature]*

**2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

*[Signature]*

**3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



*[Signature]*