

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ YÊU CẦU THANH TOÁN

1. Hôm nay ngày 20 tháng 02 năm 2020, Chúng tôi gồm có:

Bên A - Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIẾN GIANG

Địa Chỉ: 181 CMT8 - P. VINH LỢI - TP RẠCH GIÁ, TỈNH KIẾN GIANG

Đại diện: Nguyễn Thành Vinh

Mã KH: KH-0319/K

MST: 1700456512

Chức vụ: **PHÓ GIÁM ĐỐC**

Bên B - Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Địa Chỉ: Phòng B01, L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Đại diện: NGUYỄN THỊ THÙY

Chức vụ: Phó giám đốc

2. Phần nội dung công việc:

Thử nghiệm trụ điện & cầu kiện

3. Khối lượng công việc, giá trị thực hiện được xác nhận và yêu cầu thanh toán như sau:

Chỉ Tiêu	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
TRỤ ĐIỆN BÉ TÔNG CỘT THÉP LY TÂM	10	670,000	6,700,000
ĐO KÍCH THƯỚC TRỤ ĐIỆN BÉ TÔNG CỘT THÉP LY TÂM	16	45,455	727,280
ĐO KÍCH THƯỚC CẦU KIỆN	1	136,364	136,364
TN CẦU KIỆN	1	136,364	136,364
CHI PHÍ VẬN CHUYỂN ĐI LẠI	1	1,600,000	1,600,000
Tổng Cộng:			9,300,008
Thuế VAT (10%):			930,001
Thành Tiền:			10,230,009

Mười Triệu Hai Trăm Ba Mươi Ngàn Không Trăm Lê Chín Đồng

REF Tài Liệu:

Phiếu KQ Số: 0220-01, đến 0220-19.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Chi Thủy



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

4- Payment method: Cash deposit at DMC Rep counter or TT with below Bank information:

Account Name: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam

Account No: 169 7040 77999999

Bank: Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Hàng Xanh

341-343 Điện Biên phủ P.15 Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh

Please use Invoice/Slip No. as Payment Reference: Slip No: 20-018

We would like to thank you for the opportunity to serve and delivery services to our tenants. DMC is company that operate as much as paperless. If you have any question, please do not hesitate to contact us via email scic@dmc.vn or login to your account on www.dmc.vn for further information. We are happy to serve and improve our services delivery to you.

If you have paid the amount. Please disregard this account with thanks.
Construction Inspection team.

BIÊN BẢN XÁC NHẬN KHỐI LƯỢNG THỰC HIỆN VÀ YÊU CẦU THANH TOÁN

1. Hôm nay ngày 22 tháng 01 năm 2020, Chúng tôi gồm có:

Bên A - Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

Mã KH: KH-0319/K

Địa Chỉ: 181 CMT8 - P. VĨNH LỢI - TP RẠCH GIÁ, TỈNH KIÊN GIANG

MST: 1700456512

Đại diện: Nguyễn Thành Vinh

Chức Vụ:

PHÓ GIÁM ĐỐC

Bên B - Công Ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Địa Chỉ: Phòng B01, L11-L12 Miếu Nổi, P.3, Q. Bình Thạnh, Tp. HCM

Đại diện: NGUYỄN THỊ THUY

Chức vụ: Phó giám đốc

2. Phần nội dung công việc:

Thử nghiệm cọc bê tông ly tâm ứng lực

3. Khối lượng công việc, giá trị thực hiện được xác nhận và yêu cầu thanh toán như sau:

Chỉ Tiêu	Số Lượng	Đơn Giá	Thành Tiền
THÍ NGHIỆM CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC	1	2,272,727	2,272,727
Tổng Cộng:			2,272,727
Thuế VAT (10%):			227,273
Thành Tiền:			2,500,000

Hai Triệu Năm Trăm Ngàn Đồng

REF Tài Liệu:

Phiếu KQ Số: 0122-06/.



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thị Thủy



PHÓ GIÁM ĐỐC
Nguyễn Thành Vinh

4- Payment method: Cash deposit at DMC Rep counter or TT with below Bank information:
Account Name: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam
Account No: 169 7040 77999999
Bank: Ngân hàng HD Bank - Chi nhánh Hàng Xanh
341-343 Điện Biên phủ P.15 Bình Thạnh Tp. Hồ Chí Minh

Please use Invoice/Slip No. as Payment Reference: Slip No: 200122-06

We would like to thank you for the opportunity to serve and delivery services to our tenants. DMC is company that operate as much as paperless. If you have any question, please do not hesitate to contact us via email scic@dmc.vn or login to your account on www.dmc.vn for further information. We are happy to serve and improve our services delivery to you.

If you have paid the amount. Please disregard this account with thanks.
Construction Inspection team.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông thuộc Hợp đồng số 01-20/PCBL-CKKG ngày 17/01/2020, thuộc gói thầu số 7: Mua sắm trụ điện và đà cán thuộc dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020)

Hôm nay, vào lúc 10h00 phút, ngày 13 tháng 02 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Trần Văn Hạt

Chức vụ: NV phòng K&T

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Trụ BTLT 7,5m F300kgf (k=2)	Trụ	02	M01-M02	
2	Trụ BTLT 8,5m F300kgf (k=2)	Trụ	04	M03-M06	
3	Trụ BTLT 10,5m F430kgf (k=2)	Trụ	02	M07-M08	
4	Trụ BTLT 12m F540kgf (k=2)	Trụ	03	M09-M11	
5	Trụ BTLT 14m F650kgf (k=2)	Trụ	03	M12-M14	
6	Trụ BTLT 18m F1100kgf (k=2)	Trụ	01	M15	
7	Trụ BTLT 20m F1300kgf (k=2)	Trụ	01	M16	
8	Đà cán BTCT 1,2m	Cái	01	M17	
Tổng cộng:		Mẫu	17		

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Trụ BTLT 7,5m F300kgf (k=2)	Trụ	01	M18	
2	Trụ BTLT 8,5m F300kgf (k=2)	Trụ	02	M19-M20	



TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
3	Trụ BTLT 10,5m F430kgf (k=2)	Trụ	01	M21	
4	Trụ BTLT 12m F540kgf (k=2)	Trụ	02	M22-M23	
5	Trụ BTLT 14m F650kgf (k=2)	Trụ	02	M24-M25	
6	Trụ BTLT 18m F1100kgf (k=2)	Trụ	01	M26	
7	Trụ BTLT 20m F1300kgf (k=2)	Trụ	01	M27	
Tổng cộng:		Mẫu	10		

3) Kiểm tra phá hủy:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Đà cản BTCT 1,2m	Cái	01	M28	
Tổng cộng:		Mẫu	01		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cầu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cầu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số 01-20/PCBL-CKKG ngày 17/01/2020, thuộc gói thầu số 7: Mua sắm trụ điện và đà cản thuộc dự án Mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác sản xuất kinh doanh 6 tháng cuối năm 2019 và 6 tháng đầu năm 2020.
- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.



luc

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: *Trần Văn Hết*

[Handwritten signature]

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

[Handwritten signature]

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



[Handwritten signature]



