

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông thuộc Hợp đồng số: 10-20/PCBL-CKKG ngày 07/04/2020; Gói thầu số 3: Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại; Thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 (cho các công trình lưới điện phân phối) của Công ty Điện lực Bạc Liêu)

Hôm nay, vào lúc 10h00 phút, ngày 24 tháng 04 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra thử tải:

0428-02 > 11

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Ký hiệu mẫu	Ghi chú
1	Trụ BTLT 7,5m-F3,0 kN (không tiếp địa trong thân trụ)	Trụ	1	M1	
2	Trụ BTLT 8,5m-F3,0 kN (không tiếp địa trong thân trụ)	Trụ	1	M2	
3	Trụ BTLT 10,5m-F4,3 kN (không tiếp địa trong thân trụ)	Trụ	1	M3	
4	Trụ BTLT 12m-F5,4 kN (không tiếp địa trong thân trụ)	Trụ	1	M4	
5	Đà cản BTCT 1,2m	Cái	1	M5	
6	Đà cản BTCT 1,5m	Cái	1	M6	
7	Đế neo 1200x200	Cái	1	M7	
8	Đế neo 1500x400	Cái	2	M8-M9	
9	Công BTCT phi 1200, dày 100, L=900	Cái	1	M10	
10	Công BTCT phi 1200, dày 100, L=1000	Cái	1	M11	
Tổng cộng:		Mẫu	11		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số 10-20/PCBL-CKKG ngày 07/04/2020; Gói thầu số 3: Mua sắm Trụ điện, đà cản và đế neo các loại; Thuộc dự án: Mua sắm vật tư thiết bị thuộc kế hoạch sửa chữa lớn năm 2020 (cho các công trình lưới điện phân phối) của Công ty Điện lực Bạc Liêu.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.


- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: LÊ THANH TÍN

.....


2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....


3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

.....

