

**CÔNG TY CỔ PHẦN BTLT  
HẬU GIANG**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hậu Giang, ngày 14 tháng 5 năm 2020

**BIÊN BẢN**

**V/v Lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT, đà cản và móng neo**

Căn cứ hợp đồng số 03-20/PCHG – BTHG ngày 27/4/2020 về việc cung cấp trụ BTLT, móng neo và đà cản ký giữa Công ty Điện lực Hậu Giang với Công ty Cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 00 phút, ngày 14 tháng 5 năm 2020, tại Công ty cổ phần bê tông ly tâm Hậu Giang, địa chỉ: Đường số 2, Cụm CN – TTCN phường VII, Thành phố Vị Thanh tỉnh Hậu Giang.

Đại diện các bên tham dự gồm:

**\* Đại diện Công ty cổ phần BTLT Hậu Giang.**

Bà Nguyễn Thùy Linh

Chức vụ: Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Hận

Chức vụ: P. Giám đốc - KCS

**\* Đại diện Công ty Điện lực Hậu Giang**

Ông .....

Chức vụ: .....

Ông .....

Chức vụ: .....

Ông .....

Chức vụ: .....

Ông .....

Chức vụ: .....

**\* Đại diện Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam**

Ông .....

Chức vụ: .....

Ông .....

Chức vụ: .....

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm, cụ thể sau:

**1. Các sản phẩm lấy mẫu kiểm tra, thử nghiệm:**

Stt	Tên và quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng sản phẩm thử nghiệm	
				Kiểm tra các chỉ tiêu ngoại quan (mẫu)	Xác định khả năng chịu tải (mẫu)
01	Trụ BTLT DUL 14m - 9,2 kN	Trụ	70	04	02
02	Trụ BTLT DUL 12m - 5,4 kN	Trụ	89	05	02
03	Trụ BTLT DUL 10,5m - 5,0 kN	Trụ	15	01	01
04	Trụ BTLT DUL 8,5m - 3,0kN	Trụ	80	04	02
05	Trụ BTLT DUL 7,5m - 3,0kN	Trụ	328	15	06
06	Đà cản 1,2m	Cái	155	15	01
07	Đế neo 400x1500	Cái	234	23	01

Xuất xứ: Trụ điện BTLT, đà cản và móng neo được sản xuất theo đúng bản vẽ của Công ty Điện lực Hậu Giang, đúng các yêu cầu kỹ thuật và các yêu cầu quy định.



2. Nội dung kiểm tra thử nghiệm:

2.1 Kiểm tra cường độ nén của bê tông (mác bê tông) của trụ BTLT đà cản và móng neo bằng búa thử bê tông.

2.2 Kiểm tra kích thước cơ bản của Trụ BTLT.

2.3 Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

2.4 Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

3. Kết luận:

Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT đà cản và móng neo được thực hiện theo đúng TCVN 5847 – 2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

- Công ty cổ phần tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo yêu cầu của hợp đồng.

- Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công ty tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản.

Biên bản kết thúc vào lúc            giờ            phút cùng ngày có thông qua cho mọi người đều nghe và đồng ý ký kên.

**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**ĐD CÔNG TY CP BTLT  
HẬU GIANG**



*Nguyễn Thùy Linh*

**ĐD CÔNG TY CP TV  
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM**

*Neel*

*Nguyễn Huy Tiến*

**ĐD CÔNG TY ĐIỆN LỰC HG**  
Phòng *KH*..... Phòng *AN*.....

*T.E.*  
*Lâm Quốc Thái*

*T.M.H.*  
*Lê Chân Mỹ*

Phòng *Kỹ thuật*..... Phòng .....

*H.T.*  
*Lê Huỳnh*