

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông “Công trình: Di dời đường dây trung áp tuyến 476G (Giai đoạn 1)”) )

Hôm nay, vào lúc 14h 00 phút, ngày 30 tháng 06 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

### 1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: TRẦN VĂN THẾ TRUNG Chức vụ: NV P.Quản Lý Đầu Tư
- Ông: ..... Chức vụ: .....

### 2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN HIỆP LỰC

- Ông: NGÔ HÙNG PHA Chức vụ: Phó Giám Đốc

### 3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên Chức vụ: CB Thử nghiệm

### 4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

### I/ Nội dung thử nghiệm:

#### 1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	14	3	
2	Trụ BTLT DUL 14m-F850 Kgf (k=2)	Trụ	104	8	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>		<b>11</b>	



## 2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	14	1	
2	Trụ BTLT DUL 14m-F850 Kgf (k=2)	Trụ	104	2	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>		<b>3</b>	

## 3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Đà cản BTCT 1,5m UL	Cái	104	8	
<b>Tổng cộng:</b>		<b>Mẫu</b>		<b>8</b>	

**Xuất xứ:** Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

## II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

## III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của “**Công trình: Di dời đường dây trung áp tuyến 476G (Giai đoạn 1)**”.
  - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
  - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
  - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
  - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

**ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN**

**1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU**

- Ông: TRẦN VĂN THẾ TRUNG

.....  


**2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH XÂY LẬP ĐIỆN HIỆP LỰC**

- Ông: NGÔ HÙNG PHA

.....  


**3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....  


**4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG**

- Ông: Nguyễn Thành Vinh

.....  
  
  
*Nguyễn Thành Vinh*