



Số: 07.../BB_KDTH

Tân Hà, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 9 h30 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Ông: Nguyễn Hoàng Vàng Chức vụ: BQLDA

Ông: Mai Minh Hiền Chức vụ: KT

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Phan Trọng Thanh Chức vụ: Đội trưởng sản xuất trụ điện

3. ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN NGỌC BÍCH.

Ông: Lưu Lạc Trường Chức vụ: CB.KT

Ông: Chức vụ:

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

Ông: Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: Nguyễn Thị Trọng Chức vụ:

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Ninh Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Số lượng lấy ngoại quan	Ghi chú
01	Trụ điện 8.5m F300 (K2) 4	01	1	03	5
02	Trụ điện 12m F540 (K2) 1	01	2	01	6
03	Trụ điện 12m F900 (K2) 18	01	3	03	7
04	Trụ điện 14m F900 (K2) 10	01	4	03	8

Nhận xét:

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do

Sản phẩm cấp cho công trình: “**Di dời tuyến đường dây trung áp nằm trong vùng sạt lở từ trụ 476NH/246 đến trụ 476NH/266**”.

Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong. Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.

Thời gian kết thúc thử nghiệm: 12 ngày 03 tháng 09 năm 2020


Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:


1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN.
3. CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN NGỌC BÍCH.
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN

1. Công ty Điện lực Ninh Thuận


2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà



..... Nguyễn Hoàng Ngọc


Nguyễn Văn Tài

3. Công ty Ngọc Bích

4. Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam


..... Lê Văn Tuấn


..... Nguyễn Thị Tuyết

Số: 08 /BB_KDTH

Tân Hà, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 9 h30 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Ông: Nguyễn Hoàng Vượng..... Chức vụ: BQLDA

Ông: Mai Minh Khuê..... Chức vụ: KT

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.

Ông: Nguyễn Văn Tài..... Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Phan Trọng Thanh..... Chức vụ: Đội trưởng sản xuất trụ điện

3. ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY XÂY LẬP ĐIỆN NGỌC BÍCH.

Ông: Lê Văn Trùng..... Chức vụ: CBKT

Ông: Chức vụ:

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

Ông: Nguyễn Thủy Tiên..... Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: Chức vụ:

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Ninh Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Số lượng lấy ngoại quan	Ghi chú
01	Trụ điện 7.5m F300 (K2) 77	02	9,10	04	15
02	Trụ điện 12m F540 (K2) 38	01	11	03	16
03	Trụ điện 12m F900 (K2) 27	01	12	03	17
04	Trụ điện 14m F900 (K2) 12	01	13	03	18
05	Trụ điện 18m F1100 (K2) 1	01	14	01	19

Nhân xét:

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng của Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như trong: hợp đồng số ngày

Sản phẩm cấp cho công trình: “**Nâng cao năng lực cấp điện cho khu vực xã Xuân Hải huyện Ninh Hải**”.

Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong. Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.


Thời gian kết thúc thử nghiệm: 12 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:


1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN.
3. CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN NGỌC BÍCH.
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN


1. Công ty Điện lực Ninh Thuận


.....
Mai Minh Hiền..... Nguyễn Văn Uy


2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà


.....
Nguyễn Văn Tài

3. Công ty Ngọc Bích


.....
Lê Văn Tuấn

4. Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam


.....
Nguyễn Hưng Trí



Số: 09./BB_KDTH

Tân Hà, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 9 h30 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Ông: Nguyễn Hoàng Vang Chức vụ: BQLDA

Ông: Mai Minh Hiếu Chức vụ: KT

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh

Ông: Phan Trọng Thanh Chức vụ: Đội trưởng sản xuất trụ điện

3. ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY XÂY LẬP ĐIỆN LỘC PHÁT.

Ông: Võ Thanh Hoa Chức vụ: CB.KT

Ông: Chức vụ:

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

Ông: Nguyễn Huy Trường Chức vụ: NV. Thí nghiệm

Ông: Chức vụ:

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Ninh Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Số lượng lấy ngoại quan	Ghi chú
01	Trụ điện 10.5m F520 (K2) 06	01 20		03	24
02	Trụ điện 12m F900 (K2) 16	01 21		03	25
03	Đà cản 1.2m 72	02 22, 23		04	26

Nhận xét:

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như trong: hợp đồng số ngày

Sản phẩm cấp cho công trình: “**Cải tạo và mở rộng lưới điện xóa hộ cầu phụ khu vực Điện lực Ninh Hải năm 2020**”.

Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong
Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.


Thời gian kết thúc thử nghiệm: 12 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:


1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN.
3. CÔNG TY XÂY LẮP ĐIỆN LỘC PHÁT.
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN


1. Công ty Điện lực Ninh Thuận


Mai Minh Hiền..... Nguyễn Công Ngọc


2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà


Nguyễn Văn Tài

3. Công ty Lộc Phát


Võ Thanh Hoa.....

4. Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam


Nguyễn Thủy Tiên.....

Số: .10.../BB_KDTH

Tân Hà, ngày 03 tháng 09 năm 2020.

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

“V/v: Thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực”

Hôm nay, vào lúc 9 h30 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà (Nhà cung cấp trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực)

Địa chỉ: thôn Đông Thuận, xã Tân Hà, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận.

Chúng tôi gồm có:

1. ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN

Ông: Nguyễn Hoàng Vang Chức vụ: BQLDA
 Ông: Mai Minh Hiền Chức vụ: KT

2. ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.

Ông: Nguyễn Văn Tài Chức vụ: TP. Kinh doanh
 Ông: Phan Trọng Thanh Chức vụ: Đội trưởng sản xuất trụ điện

3. ĐƠN VỊ THI CÔNG: CÔNG TY TNHH TV TK ĐIỆN BÁCH KHOA

Ông: Chức vụ:
 Ông: Chức vụ:

4. CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

Ông: Nguyễn Hưng Trọng Chức vụ: NV. Thí nghiệm
 Ông: Chức vụ:

Cùng chứng kiến việc thử nghiệm sản phẩm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực tại Công ty TNHH đầu tư Tân Hà như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty Điện Lực Ninh Thuận chọn ngẫu nhiên trong lô hàng do Công ty TNHH đầu tư Tân Hà sản xuất.

Stt	Tên sản phẩm	Số lượng thử mẫu	Ngày mẫu thử	Số lượng lấy ngoại quan	Ghi chú
01	Trụ điện 7.5m F300 (K2) <u>21</u>	<u>01</u>	<u>27</u>	<u>03</u>	<u>29</u>
02	Trụ điện 12m F900 (K2) <u>30</u>	<u>01</u>	<u>28</u>	<u>03</u>	<u>30</u>

Nhân xét:

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như trong: hợp đồng số ngày

Sản phẩm cấp cho công trình: “*Cải tạo và mở rộng lưới điện phân phối khu vực Điện lực Ninh Sơn năm 2020*”.

Việc thử nghiệm trụ điện bê tông cốt thép ly tâm dự ứng lực hôm nay do: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

Ngoài các sản phẩm thử nghiệm, số lượng sản phẩm còn lại của lô hàng đã được niêm phong. Kết quả thí nghiệm do đơn vị: Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng Phía Nam lập và cung cấp.


Thời gian kết thúc thử nghiệm: 12 ngày 03 tháng 09 năm 2020

Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:


1. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TÂN HÀ.
2. CÔNG TY ĐIỆN LỰC NINH THUẬN.
3. CÔNG TY TNHH TV TK ĐIỆN BÁCH KHOA.
4. CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN

1. Công ty Điện lực Ninh Thuận


Mai Minh Hiền..... Nguyễn Hoàng Long


2. Công ty TNHH Đầu tư Tân Hà


Nguyễn Văn Tài

3. Công ty Bách Khoa

.....

4. Công ty CP tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam


Nguyễn Huy Triều