

CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG
Số: 25/BB-KIMEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Châu Thành, Trà Cú Công trình: Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2020; Xóa cầu phụ khu vực huyện Trà Cú năm 2020; Xóa cầu phụ khu vực huyện Châu Thành năm 2020.

Hôm nay, vào lúc 9.h... phút, ngày 17. tháng 9. năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:



1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Võ Hồng Khanh Chức vụ: Tp. Phòng QLĐT

- Ông: Lê Ny Senl Chức vụ: NV. Phòng QLĐT

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành Chức vụ: Phó Giám đốc

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

0923-161 →

0923-258

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	DVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 12m-F1000 (k=2) 2 Đoạn ngọn 190	Trụ	2	X 2	161
2	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	200	10	162
3	Trụ BTLT DUL 12m-F540	Trụ	75	4	163

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
4	Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	8	3	164 ✓
5	Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	4	3	165 ✓ 22
6	Trụ BTLT DUL 7,5m-F300 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	19	3	166 ✓ 23
7	Trụ BTLT DUL 7,5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	19	3	167 ✓ 26-28
8	Trụ BTLT DUL 6,5m-F250 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	85	4	168 ✓ 29-32
9	Trụ BTLT DUL 6,5m-F200 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	64	3	169 ✓ 33-35
10	Trụ BTLT DUL 6,5m-F200 Kgf (k=2)	Trụ	157	8	170 ✓ 36-43
Tổng cộng:		Mẫu		27	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 12m-F1000 (k=2) 2 Đoạn ngọn 190	Trụ	2	1	171 ✓
2	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	200	4	172 → 175 ✓
3	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	75	1	176 ✓
4	Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	8	1	177 ✓
5	Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	4	1	178 ✓
6	Trụ BTLT DUL 7,5m-F300 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	19	1	179 ✓
7	Trụ BTLT DUL 7,5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	19	1	180 ✓
8	Trụ BTLT DUL 6,5m-F250 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	85	2	181, 182 ✓
9	Trụ BTLT DUL 6,5m-F200 Kgf (k=2)-TĐ	Trụ	64	1	183 ✓
10	Trụ BTLT DUL 6,5m-F200 Kgf (k=2)	Trụ	157	4	184 → 187 ✓
Tổng cộng:		Mẫu		17	

3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Đà cần BTCT 1,2mA UL	Cái	1011	51	188 → 228
2	Đà cần BTCT 1,5m UL	Cái	11	3	239 → 241
3	Móng neo BTCT 0,4x1,2m UL	Cái	19	3	242 → 244
4	Móng neo BTCT 0,2x1,2m UL	Cái	272	14	245 → 258
Tổng cộng:		Mẫu		71	

211
95-95
96-98
99-
KIỂM

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mac bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị khu vực các huyện Châu Thành, Trà Cú Công trình: Cấp điện khu vực huyện Cầu Ngang năm 2020; Xóa cầu phụ khu vực huyện Trà Cú năm 2020; Xóa cầu phụ khu vực huyện Châu Thành năm 2020.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.

- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TRÀ VINH

- Ông: Võ Hồng Khanh

.....
[Signature]
.....

- Ông: Lê Ny Senl

.....

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BÁCH KHOA

- Ông: Nguyễn Đức Thành

.....
[Signature]
.....



3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

.....
[Signature]
.....

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



.....
[Signature]
.....

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC