	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1</b>
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com	



Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

### THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

1

**Công trình:** CÀI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ NÔNG THÔN MỚI BÌNH ĐÔNG, THỊ XÃ GÒ CÔNG

**Hôm nay:** - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1  
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

**Thành phần chúng tôi gồm có:**

1102-01 > 31

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang
  - Ông (bà): Lê Minh Thông Chức vụ: CBKT Ban QLDA
  - Ông (bà): Võ Đỗ Minh Nhựt Chức vụ: CBKT P. KTVT
  - Ông (bà): Nguyễn Quốc Huy Chức vụ: PGĐ ĐL TX. Gò Công
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa
  - Ông (bà): Nguyễn Đức Thành Chức vụ: PGĐ
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
  - Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
  - Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: CBKT

**Nội dung:**

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:


STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra uốn nứt và uốn gãy
01	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	51 cột	03 cột	02 cột 1	01 cột 2
02	Cột điện 12-540 kgf N2	184 cột	10 cột	06 cột 3	04 cột 4 → 7
03	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	66 cột	04 cột	02 cột 8	02 cột 9, 10
04	Cột điện 7.5-200 kgf N2	367 cột	19 cột	11 cột 11	08 cột 12 → 19
05	Cột điện 6.5-200 kgf TĐ N2	66 cột	04 cột	02 cột 20	02 cột 21, 22
06	Cột điện 6.5-200 kgf N2	375 cột	19 cột	11 cột 23	08 cột 24 → 31


**Nhận xét:**


- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016.

**Những người tham gia chứng kiến:**


Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang:

Ông: Lê Minh Thông ..... 


Ông: Võ Đỗ Minh Nhựt ..... 


Ông: Nguyễn Quốc Huy ..... 

Đại diện Công ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa:

Ông: Nguyễn Đức Thành ..... 

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến ..... 

	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1</b>
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Tầng 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN**  
**THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC**

**Công trình:** CÀI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP ĐIỆN CHO XÃ NÔNG THÔN MỚI BÌNH XUÂN, THỊ XÃ GÒ CÔNG

**Hôm nay:** - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

**Thành phần chứng tôi gồm có:**

I. Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang

Ông (bà): Lê Minh Thông

Chức vụ: CBKT Ban QLDA

Ông (bà): Võ Đỗ Minh Nhựt

Chức vụ: CBKT P. KTVT

Ông (bà): Nguyễn Quốc Huy

Chức vụ: PGĐ ĐL TX. Gò Công

II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa

Ông (bà): Nguyễn Đức Thành

Chức vụ: PGĐ

III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)

Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CBKT

IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

Ông (bà): Trần Đức Tín

Chức vụ: CBKT

**Nội dung:**

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra uốn nứt và uốn gãy
01	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	26 cột	02 cột	01 cột <i>32</i>	01 cột <i>33</i>
02	Cột điện 12-540 kgf N2	172 cột	09 cột	05 cột <i>34</i>	04 cột <i>35 → 38</i>
03	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	48 cột	03 cột	02 cột <i>39</i>	01 cột <i>40</i>
04	Cột điện 7.5-200 kgf N2	311 cột	16 cột	09 cột <i>41</i>	07 cột <i>42 → 48</i>
05	Cột điện 6.5-200 kgf TĐ N2	32 cột	02 cột	01 cột <i>49</i>	01 cột <i>50</i>
06	Cột điện 6.5-200 kgf N2	151 cột	08 cột	05 cột <i>51</i>	03 cột <i>52 → 54</i>

**Nhận xét:**

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016.

**Những người tham gia chứng kiến:**

Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang:

Ông: Lê Minh Thông

Ông: Võ Đỗ Minh Nhựt

Ông: Nguyễn Quốc Huy

Đại diện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa:

Ông: Nguyễn Đức Thành

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến



## CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh  
 Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương  
 Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungfo\_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020.

### BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

#### THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

**Công trình:** CẢI TẠO VÀ PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN CUNG CẤP ĐIỆN CHO ẤP KHƯƠNG THỌ, NINH ĐỒNG XÃ NÔNG THÔN MỚI ĐỒNG SƠN, HUYỆN GÒ CÔNG TÂY

**Hôm nay:** - Tại Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1  
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

#### Thành phần chúng tôi gồm có:

- 1102-55 → 77
- I. Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang
 

Ông (bà): Lê Minh Thông	Chức vụ: CBKT Ban QLDA
Ông (bà): Võ Đỗ Minh Nhựt	Chức vụ: CBKT P. KTVT
  - II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa
 

Ông (bà): Nguyễn Đức Thành	Chức vụ: PGĐ
----------------------------	--------------
  - III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 

Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến	Chức vụ: CBKT
---------------------------	---------------
  - IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1
 

Ông (bà): Trần Đức Tín	Chức vụ: CBKT
------------------------	---------------

#### Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra uốn nứt và uốn gãy
01	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	54 cột	04 cột	02 cột <span style="color: blue;">55</span>	02 cột <span style="color: blue;">56, 57</span>
02	Cột điện 12-540 kgf N2	86 cột	05 cột	03 cột <span style="color: blue;">58</span>	02 cột <span style="color: blue;">59, 60</span>
03	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	97 cột	05 cột	03 cột <span style="color: blue;">61</span>	02 cột <span style="color: blue;">62, 63</span>
04	Cột điện 7.5-200 kgf N2	322 cột	16 cột	09 cột <span style="color: blue;">64</span>	07 cột <span style="color: blue;">65 → 71</span>
05	Cột điện 6.5-200 kgf TĐ N2	50 cột	03 cột	02 cột <span style="color: blue;">72</span>	01 cột <span style="color: blue;">73</span>
06	Cột điện 6.5-200 kgf N2	148 cột	08 cột	05 cột <span style="color: blue;">74</span>	03 cột <span style="color: blue;">75 → 77</span>

#### Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016.

#### Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang:

Ông: Lê Minh Thông

Ông: Võ Đỗ Minh Nhựt

Đại diện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa:

Ông: Nguyễn Đức Thành


Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến

Đại diện Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín

.....  
 .....  
 .....  
 .....  
 .....

	<b>CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1</b>
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungfo_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 28 tháng 10 năm 2020

## BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

### THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

4

**Công trình:** PHÁT TRIỂN LƯỚI ĐIỆN XÓA HỘ CÂU PHỤ CÁC HUYỆN CHÂU THÀNH, CHỢ GẠO NĂM 2020

**Hôm nay:** - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1  
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

1102 - 78 -> 89

**Thành phần chúng tôi gồm có:**

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang
  - Ông (bà): Lê Minh Thông Chức vụ: CBKT Ban QLDA
  - Ông (bà): Võ Đỗ Minh Nhựt Chức vụ: CBKT P. KTVT
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa
  - Ông (bà): Nguyễn Đức Thành Chức vụ: PGĐ
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
  - Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
  - Ông (bà): Trần Đức Tín Chức vụ: CBKT

**Nội dung:**

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Số lượng cột	Số lượng mẫu chọn	Kiểm tra ngoại quan	Kiểm tra uốn nứt và uốn gãy
01	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	65 cột	04 cột	02 cột <i>78</i>	02 cột <i>79, 80</i>
02	Cột điện 7.5-200 kgf N2	332 cột	19 cột	11 cột <i>81</i>	08 cột <i>82 -&gt; 89</i>

**Nhận xét:**

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016.

**Những người tham gia chứng kiến:**

Đại diện Công ty Điện lực Tiền Giang:

Ông: Lê Minh Thông *[Signature]*

Ông: Võ Đỗ Minh Nhựt *[Signature]*

Đại diện Công Ty TNHH Tư Vấn Đầu Tư Phát Triển Bách Khoa:

Ông: Nguyễn Đức Thành *[Signature]*

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến *[Signature]*

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Đức Tín *[Signature]*