



**BIÊN BẢN**

**Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm**

20/11/19 → 01

→ 15

Hôm nay, ngày 16 tháng 11 năm 2020

Địa điểm: Trung tâm sản xuất - Công ty Cổ Phần Điện Cơ; địa chỉ: số 124, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- |                             |  |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Tấn Phước    | - Phòng KT&AT - Công ty Điện lực Củ Chi  |
| 2. Ông: Nguyễn Tấn Đạt      | - Phòng KHVT - Công ty Điện lực Củ Chi   |
| 3. Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh | - Cty Cổ Phần Điện Cơ                    |
| 4. Ông: Nguyễn Huy Tiến     | - Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC) |

Cùng tham gia chứng kiến thử nghiệm các loại trụ điện bê tông ly tâm theo tiêu chuẩn, kéo thử lực đầu trụ theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016.

**1. Mẫu thử:** Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty Cổ Phần Điện Cơ sản xuất để thử nghiệm, nghiệm thu theo hợp đồng số 1420/2020/HĐ-PCCCCh-ĐC ký ngày 27/04/2020 giữa Công ty Điện lực Củ Chi và Công ty Cổ Phần Điện Cơ (đợt 2).

- Trụ BTLT 6.0m – 1.0 kN/2 (k=2; dk 120mm): 35 trụ; Kiểm tra ngoại quan và kiểm tra kích thước cột (Mã số trụ 1520; 1531; 1562; 1578; 1596; 1601; 1642; 1664; 1688; 1700; 1712; 1725; 1751; 1777; 1802; 1843; 1856; 1863; 1871; 1877; 1883; 1897; 1920; 1930; 1938; 1941; 1956; 1983; 2004; 2031; 2045; 2063; 2088; 2105; 2112 SX từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/06/2020).

- Trụ BTLT 6.0m – 1.0 kN/2 (k=2; dk 120mm): 14 trụ; Kiểm tra cường độ bê tông và thử lực kéo đầu cột tới hạn (Mã số trụ 1562; 1596; 1664; 1700; 1751; 1802; 1856; 1877; 1920; 1941; 1983; 2004; 2045; 2088 SX từ ngày 04/05/2020 đến ngày 09/06/2020).

**2. Phương tiện đo:**

- Đo kích thước trụ điện bằng thước đo có phạm vi đo 5.5 mét ;
- Thử mác bê tông trụ điện bằng búa thử bê tông James B98195;
- Kéo thử lực đầu trụ bằng cân treo OCS-3t theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016;

**3. Kết luận:**

- Công tác thử nghiệm được thực hiện đúng trình tự theo TCVN 5847:2016.
- Đánh giá sơ bộ: các trụ nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật.
- Kết quả thử nghiệm cụ thể sẽ được Công ty cổ phần TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) cung cấp sau khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển cho bên yêu cầu giám định;

Biên bản này được lập thành 03 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 01 bản. Các bên đồng ý ký tên xác nhận:

Công ty Điện Lực Củ Chi: Nguyễn Tấn Đạt

: Nguyễn Tấn Phước

Công ty cổ phần Điện Cơ: Nguyễn Lê Quý Khanh

Cty CP TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC): Nguyễn Huy Tiến