

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ XÂY
DỰNG - THÍ NGHIỆM ĐIỆN
QUỐC TUẤN

Số: 01-11 /BB-KCS

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Biên Hòa, ngày 18 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM SẢN PHẨM CỘT BÊ TÔNG LY TÂM DƯỠ

Hôm nay vào lúc 09h00 ngày 18/09/2020.

Tại Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn

Chúng tôi gồm có:

I. Đại diện Điện Lực Long Thành:

+ Ông: Nguyễn Đình Dương Chức vụ: CBQL Dự Án

II. Đại diện Thi Công : Công ty TNHH Xây Lắp 19/5:

+ Ông Nguyễn Bá Lân Chức vụ: Giám Đốc

III. Đại diện Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây dựng Phía Nam:

+ Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

IV. Đại diện Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn:

+ Ông: Quách Minh Hiền Chức vụ: Giám Đốc

Cùng chứng kiến thử nghiệm sản phẩm cột bê tông cốt thép ly tâm DƯỠ tại Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn, số lượng mẫu theo Thỏa thuận khung số: 60/HDDMB/QT ngày 10/11/2020 như sau:

Mẫu thử được đại diện Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn sản xuất.

1. Số lượng trụ thử nghiệm tại nhà máy:

STT	Tên sản phẩm	Số lượng HĐ	Đo kích thước	Số lượng TN	Số lượng phá hủy
1	Trụ BTLT 14m F650 dự ứng lực	234	12	04	02

Chúng tôi xác nhận: Mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm của Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng qui cách như trong Thỏa thuận khung số: 60/HDDMB/QT ngày 10/11/2020.

Gói thầu số 02: Thi Công xây lắp

Dự toán: XDM lộ ra 22kV thuộc trạm 110kV An Phước cấp điện khu vực phường Phước Tân.

Việc thử nghiệm Cột bê tông ly tâm DUL hôm nay do Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía Nam thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847:2016.

Kết quả thử nghiệm do Công ty CP Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía Nam lập và cung cấp.

Thời gian thử nghiệm từ 09h00 ngày 18/11/2020.

Biên bản được lập thành 04 bản có giá trị như nhau:

- Công ty TNHH MTV Điện lực Đồng Nai: 01 bản
- Đại diện Thi Công : Công ty TNHH Xây Lắp 19/5: 01 bản
- Đại diện Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây dựng Phía Nam : 01 bản
- Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn: 01 bản.

NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN

Điện Lực Long Thành

Cty CP TV Kiểm định Xây dựng phía Nam
Người thử nghiệm

Nguyễn Đình Dương


Công ty TNHH Xây Lắp 19/5

Nguyễn Bá Lân



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Cơ khí Xây dựng Thí nghiệm điện Quốc Tuấn
GIÁM ĐỐC



Quách Minh Hiền

Nguyễn Thị Hoa Bình