

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông thuộc Hợp đồng số **HD số: 41 – 20/PCBL-CKKG Gói thầu số 2: mua sắm trụ điện và đà cản các loại, thuộc dự án: mua sắm vật tư thiết bị cho công trình sửa chữa đường dây 110kV tuyến Giá Rai - Cà Mau**)

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút, ngày 10 tháng 11 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

1118-01



2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT 20m – F13.0kN - TĐ	Trụ	10	3	1
2	Trụ BTLT 22m – F14.0kN - TĐ	Trụ	5	3	2
Tổng cộng:		Mẫu		6	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT 20m – F13.0kN - TĐ	Trụ	10	1	3
2	Trụ BTLT 22m – F14.0kN - TĐ	Trụ	5	1	4
Tổng cộng:		Mẫu		2	



3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Đà cản BTCT 2.5m	Cái	40	3	5 → 7
2	Móng neo BTCT (0,4x1,5)m	Cái	20	3	8 → 10
Tổng cộng:		Mẫu		6	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUỖ và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUỖ và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số HD số: 41 – 20/PCBL-CKKG Gói thầu số 2: mua sắm trụ điện và đà cản các loại, thuộc dự án: mua sắm vật tư thiết bị cho công trình sửa chữa đường dây 110kV tuyến Giá Rai -Cà Mau.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.

- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam

ban hành

- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông:
- Ông:
- Ông:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên 

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh 

