

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CƠ KHÍ KIÊN GIANG**
Số: 32/BB-KIMEC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông thuộc Hợp đồng số **HD số: 38-20/PCBL-CKKG Gói thầu số 5: Mua sắm trụ điện và đà cản các loại thuộc dự án mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác SXKD 06 tháng cuối năm 2020**

Hôm nay, vào lúc 8h00 phút, ngày 27 tháng 11 năm 2020, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông: Chức vụ: 1202-26 → 70
- Ông: Chức vụ:
- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám đốc

I/ Nội dung thử nghiệm:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT 7,5m – F300kN	Trụ	16	3	26
2	Trụ BTLT 8,5m – F300kN	Trụ	23	3	27
1	Trụ BTLT 10,5m – F430kN	Trụ	34	3	28
2	Trụ BTLT 12m – F540kN	Trụ	28	3	29
1	Trụ BTLT 18m – F11.0kN	Trụ	11	3	30
2	Trụ BTLT 20m – F11.0kN	Trụ	7	3	31
	Tổng cộng:	Mẫu		18	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Trụ BTLT 7,5m – F300kN	Trụ	16	1	32
2	Trụ BTLT 8,5m – F300kN	Trụ	23	1	33
1	Trụ BTLT 10,5m – F430kN	Trụ	34	1	34
2	Trụ BTLT 12m – F540kN	Trụ	28	1	35
1	Trụ BTLT 18m – F11.0kN	Trụ	11	1	36
2	Trụ BTLT 20m – F11.0kN	Trụ	7	1	37
Tổng cộng:		Mẫu		6	



3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng	Số lượng thử nghiệm	Ghi chú
1	Đà cản BTCT 1.2m	Cái	267	13	38 → 50
2	Đà cản BTCT 1.5m	Cái	343	17	51 → 67
3	Đà cản BTCT 2m	Cái	10	3	68 → 70
Tổng cộng:		Mẫu		33	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DƯL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DƯL và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 của Hợp đồng số HĐ số: 38-20/PCBL-CKKG Gói thầu số 5: Mua sắm trụ điện và đà cản các loại thuộc dự án mua sắm vật tư thiết bị phục vụ công tác SXKD 06 tháng cuối năm 2020.

- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư vấn Kiểm định Xây dựng phía nam ban hành.
 - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC BẠC LIÊU

- Ông:
- Ông:
- Ông:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến 

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh 

