



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1	
Văn phòng: Số 43, đường số 10, Khu đô thị SALA, P. An Lợi Đông, TP Thủ Đức, TP HCM	
Nhà máy: Số 234 - DT 747 - Ấp Tân Lương - Xã Thạnh Phước - Huyện Tân Uyên - Bình Dương	
Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungfo_tdc@yahoo.com	

Bình Dương, ngày 9 tháng 9 năm 2020

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN
THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM

Công trình: "XÂY DỰNG ĐƯỜNG THỦ BIÊN ĐÁT CUỐC VỚI QUY MÔ 4 LÀN XE(GIAI ĐOẠN 1) "

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Chủ Đầu Tư: BQLDA ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TỈNH BÌNH DƯƠNG
 Ông (bà): Lê Hiền Hoà Chức vụ: CBGS
 Ông (bà): Chức vụ:
- II. Đại diện Điện Lực Bắc Tân Uyên:
 Ông (bà): Hà Phong Phú Chức vụ: CBKT
 Ông (bà): Chức vụ:
- III. Đại diện Nhà thầu thi công: CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CƠ ĐIỆN MES
 Ông (bà): Nguyễn Tiến Lợi Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- V. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 Ông (bà): Trần Quốc Ân Chức vụ: NVKD

Nội dung:

Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện PC 14m - 6.5 KN - PC	K=2	01 cột
02	Cột điện PC 12m - 5.4 KN - PC	K=2	01 cột
03	Cột điện PC 10.5m - 3.5 KN - PC	K=2	01 cột
04	Cột điện PC 8.5m - 3 KN - PC	K=2	01 cột

385
6
7
8
9

Nhận xét: 05 Đã kiểm

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012
- Thời gian thử nghiệm từ 11h00 đến 16h30 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Chủ Đầu Tư: Lê Hiền Hoà.....
 Đại diện Điện Lực Bắc Tân Uyên: Hà Phong Phú.....
 Đại diện nhà thầu: Nguyễn Tiến Lợi.....
 Đại diện SCIC: Nguyễn Huy Tiến.....
 Đại diện Cty CP BTLT TD 1: Trần Quốc Ân.....