



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 21/BB-ATCL

Ngày: 16/04/2021

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH : Gói thầu - Trụ điện

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD đầu năm 2021

Căn cứ theo hợp đồng số 982/2021/HĐ/PCHG-BTAG/TRỤ ĐIỆN ngày 05/04/2021 giữa Công ty Điện Lực Hậu Giang và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13^h00 ngày 16/04/2021 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

- Ông: Phan Văn Thòn Chức vụ : Phòng AT

- Ông: Lâm Quốc Thái Chức vụ: Phòng KHVT

- Ông: Tần Thanh Hoài Chức vụ: Xưởng CD

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	40	03 2	01
02	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	30	02 1	01
03	Trụ BTLT 14-PC-9.2, k = 2	Trụ	50	04 3	01
04	Đà cản 1,2 m	Cái	100	05	
05	Móng neo MN15-4	Cái	80	04	

* Đập kiểm tra cốt thép 01 đà cản 1,2m và 01 móng neo MN15-4

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra ngoại quan, kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện Công ty Điện Lực Hậu Giang.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờngày.....04/2021

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG


Nguyễn Huy Tiến

P.KHUI: 

P.AT: 

P.XGD: 





CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 22/BB-ATCL
Ngày: 16/04/2021
Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH : Gói thầu số 2

Sửa chữa lớn huyện Cái Nước và huyện Năm Căn năm 2021

Căn cứ theo hợp đồng số 1183/HĐ-ACECO-KD ngày 01/04/2021 giữa Công ty CP Xây lắp điện Sông Hậu và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 13^h00 ngày 16/04/2021 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: Quách Lâm Thái Chức vụ: Trưởng ban QLDA

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN SÔNG HẬU

- Ông: Phạm Tấn Huỳnh Chức vụ: Giám đốc

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Phạm Bửu Lộc Chức vụ : TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	33	03	2 01
02	Trụ BTLT 10,5-PC-5.0TĐ, k = 2	Trụ	12	03	2 01
03	Trụ BTLT 12-PC-7.2TĐ, k = 2	Trụ	26	03	2 01
04	Đà cản 1,2 m	Cái	28	03	
05	Đà cản 1,5 m	Cái	58	06	
06	Móng neo MN12-2	Cái	48	05	
07	Móng neo MN15-4	Cái	02	01	
08	Ống cống Ø800/960, L = 1,2 m	Cái	04	01	
09	Ống cống Ø800/960, L = 1,0 m	Cái	04	01	

- * Thử kéo lực đầu trụ danh định xong tiếp tục thử giai đoạn 2 lực kéo phá hủy hệ số k = 2 cho mỗi loại như sau: 1 trụ 7,5-PC-3.0.
- * Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông của trụ và cấu kiện bê tông.
2. Kiểm tra ngoại quan, kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện Công ty Điện Lực Hậu Giang.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờ ngày.....04/2021

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN


CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC
CÀ MAU



Nguyễn Huy Tiến
CTY CP XLĐ SÔNG HẬU

CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu : 23/BB-ATCL

Ngày : 16/04/2021

Trang : 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM TRỤ ĐIỆN**

**CÔNG TRÌNH : Đấu nối trạm 110 kV Tịnh Biên (Đường dây mạch 2 trạm
220 kV Châu Đốc – Tịnh Biên)**

Căn cứ hợp đồng kinh tế số : 1036/HĐ-ACECO-KD ngày 24/03/2021 giữa Công ty Cổ phần XLĐ Miền Nam và Công ty Cổ Phần Bê tông Ly tâm An Giang.

Hôm nay, lúc 13 giờ 00 ngày 16/04/2021 tại Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm:

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY DỊCH VỤ ĐIỆN LỰC MIỀN NAM

- Ông : Trần Quốc Trung Chức vụ : Giám sát

ĐẠI DIỆN BAN QLDA LƯỚI ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông : Nguyễn Văn Tuyển Chức vụ : CV phòng QLCT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN MIỀN NAM

- Ông : Nguyễn Văn Chính Chức vụ : Phòng KT

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Phạm Bửu Lộc Chức vụ : TP. An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu chứng kiến kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 20-PC-14.0TĐ, k=2	Trụ	16	03 2	01

* Thử kéo lực đầu trụ danh định (khả năng chịu tải) để đánh giá chất lượng nghiệm thu lô hàng

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty CP Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.

II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra cường độ nén của bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện các bên liên quan.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 5 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc..... giờ, ngày/04/2021



CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

Đ/D BAN QLDA LƯỚI
ĐIỀN MIỀN NAM

Đ/D CÔNG TY DỊCH VỤ
ĐIỀN LỰC MIỀN NAM

Nguyễn Huy Tiến

Đ/D CÔNG TY CP
XLĐ MIỀN NAM

Nguyễn Cẩm Chinh

Nguyễn Văn Tuyên

Trần Quốc Tuấn

Đ/D CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Phạm Bửu Lộc