

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

GÓI THẦU : XÂY LẬP – CÔNG TRÌNH : CÁC LỘ RA 22KV TBA 110KV MỸ PHƯỚC 3 .

Hôm nay, ngày 25 tháng 03 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Bình Dương:

- Ông: Văn Quang Tâm

Chức vụ: NV BQLDA

2- Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5:

- Ông: Nguyễn Ngọc Linh

Chức vụ: PGĐ

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện Công ty Điện Lực Bình Dương và đơn vị thi công chọn xác suất trong lô trụ cung cấp cho công trình được tập kết tại hiện trường

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Chủng loại	Số lượng HD	Số lượng TN
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m – 9.2kN;K = 2	107	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6,5kN;K = 2	98	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12 m – 5.4kN;K = 2	16	01 Trụ

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 16 m – 9.2kN;K = 2 01 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 6.5kN;K = 2 01 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 12 m – 5.4kN;K = 2 01 Trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .
Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.


-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện lực Bình Dương



Văn Quang Tâm

Công Ty TNHH Xây Lấp 19/5



Nguyễn Ngọc Linh

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp