

0525-176

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM**  
(V/V Thử Nghiệm Trụ BTLT DUL)

Hôm nay, vào lúc 9h00' ngày 20 tháng 05 năm 2021  
Tại: Công Ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông  
Địa chỉ: Số 61 đường Mỹ Phước – Tân Vạn, Khu phố Tân Phước,  
Phường Tân Bình, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương

Chúng tôi gồm có:

**I. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH**  
Ông : Đỗ Hiếu Trung CV: CB P.KHVT

**II. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**  
Ông: Nguyễn Huy Trường CV: CB Thử Nghiệm

**III. ĐẠI DIỆN: CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM MIỀN ĐÔNG**  
Ông: Nguyễn Văn Nhắng CV: Giám đốc

Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm do Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông sản xuất để cung cấp cho Hợp đồng số 01/21/HĐMB/PCTN-BTLTMD ngày 10/05/2021 được ký giữa Công Ty Điện Lực Tây Ninh và Công ty TNHH Bê Tông Ly Tâm Miền Đông

**MÔ TẢ CHỌN MẪU THỬ NGHIỆM:**

Mẫu thử nghiệm được thiết kế theo bản vẽ của CÔNG TY CP TƯ VẤN XÂY DỰNG ĐIỆN 3 đã được phê duyệt:

STT	Loại vật tư	ĐVT	Thử nghiệm ngoại quan	Thử lực phá hủy
01	Trụ BTLT cốt thép 12m F540 (k=2)	Trụ	03 1	01
02	Trụ BTLT cốt thép 7,5m F200 (k=2)	Trụ	20 3	01
03	Đà cản BTCT 1,2m	Cái	07 5	01

**Nhận xét:**

Chúng tôi xác nhận công tác thử nghiệm trụ điện Bê Tông Ly Tâm trên theo đúng trình tự TCVN 5847 : 2016; TCVN 9334 : 2012 do Công ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện.

Đại diện bên Công ty Điện Lực Tây Ninh đã chọn ngẫu nhiên trong lô hàng đã sản xuất để tiến hành thử nghiệm với số lượng như sau:

Trụ BTLT 7,5m –F200 K2:	01 trụ
Trụ BTLT 14m –F540 K2:	01 trụ
Đà cản BTCT 1,2m:	01 cái


Các mẫu thử đã đạt theo yêu cầu thử nghiệm.  
Thời gian kiểm tra thử nghiệm kết thúc vào lúc 12h cùng ngày.

Biên bản được thành lập 03 bản, mỗi bên giữ 01 bản có giá trị như nhau.

### NHỮNG NGƯỜI CHỨNG KIẾN KÝ TÊN

**CÔNG TY ĐIỆN LỰC TÂY NINH**

Đại diện  
P.KHVT



**Đỗ Hiếu Trung**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN KIỂM  
ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM**  
Cán bộ thử nghiệm



**Nguyễn Huy Trường**

**CÔNG TY TNHH BÊ TÔNG LY TÂM**



MIỀN ĐÔNG  
Giám đốc

**Nguyễn Văn Nhắng**