
	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com



Bình Dương, ngày 21 tháng 05 năm 2021

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN

THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Gói thầu: XÂY LẬP CÔNG TRÌNH: LỘ RA MỘC BÀI VÀ XDM ĐĐTĐHA, TBA ĐỂ CHỐNG QUÁ TẢI HUYỆN CHÂU THÀNH NĂM 2020

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 - Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

0526 - 1 → 9

Thành phần chứng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
 Ông (bà): Phạm Nguyễn Duy Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long
 Ông (bà): Ngô Văn Uy Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
 Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
 Ông (bà): Đặng Văn Tuấn Chức vụ: CBKT

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	04 cột
02	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	03 cột
03	Cột điện 14-650 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
04	Cột điện 16-1000 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột

1 → 4
 5 → 7
 8
 9

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Phạm Nguyễn Duy 

Đại diện Công ty Cổ phần Xây Dựng Thăng Long:

Ông: Ngô Văn Uy 

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến 

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Đặng Văn Tuấn 