



BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cầu kiện bê tông)

Hôm nay, vào lúc 09h 30 phút, ngày 28 tháng 05 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, Chúng tôi gồm có:

I/ Các bên tham gia:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Huỳnh Minh Dũng Chức vụ: Nhân viên BQLDA

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 168 – ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Ông: Hồ Việt Cường Chức vụ: Giám Đốc

- Ông: Trần Thanh Hòa Chức vụ: Phó Giám Đốc

- Ông: Huỳnh Cao Sơn Minh Chức vụ: Chỉ huy trưởng

3/ ĐẠI DIỆN CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM- ĐƠN VỊ THỬ NGHIỆM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

4/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG- NHÀ CUNG CẤP

- Ông: Nguyễn Thành Vinh Chức vụ: Phó Giám Đốc

II/ Nội dung thử nghiệm:

Trụ điện bê tông và cầu kiện bê tông kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng của Công trình: **Cải tạo và phát triển lưới điện cung cấp điện cho Ấp Tây 2, Long Hòa B, Kênh 2A, Mới, Tây 1 Xã Nông Thôn Mới Long Định, Huyện Châu Thành** gồm các chủng loại và số lượng sau:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kiểm tra Ngoại quan	Số lượng thử tải	Ký hiệu mẫu	Ngày
1	Trụ BTLT DUL 12m-F540 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	M01	28/05/21
2	Trụ BTLT DUL 14m-F650 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	M02	28/05/21

Nhan

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Kiểm tra Ngoại quan	Số lượng thử tải	Ký hiệu mẫu	Ngày
3	Trụ BTLT DUL 7,5m-F200 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	M03	28/05/21
4	Trụ BTLT DUL 8,5m-F300 Kgf (k=2)	Trụ	1	1	M04	28/05/21
	Tổng cộng	Mẫu	4	4		

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUL và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

III/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra mác bê tông
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.

IV/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT theo TCVN 5847- 2016, TCVN 9334:2012 và các yêu cầu kỹ thuật.
- Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
- Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
- Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc 11h giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 04 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

CÔNG TY ĐIỆN LỰC TIỀN GIANG

- Ông: Huỳnh Minh Dũng

.....

CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 168 – ĐƠN VỊ THI CÔNG

- Ông: Hồ Việt Cường

.....

- Ông: Trần Thanh Hòa

.....

- Ông: Huỳnh Cao Sơn Minh

.....

Như

CTY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

..... *Nhul*



CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Nguyễn Thành Vinh



Nhul
.....

Nhul