

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM

(V/v: Thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm và cấu kiện bê tông hợp đồng kinh tế số CM1520093 ngày 14/10/2020, Gói thầu số 26: Trụ BTLT phục vụ SXKD năm 2020)

Hôm nay, vào lúc .. giờ ... phút, ngày 09 tháng 06 năm 2021, tại Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang - Số 181 đường Cách Mạng Tháng Tám, phường Vĩnh Lợi, thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, chúng tôi gồm có:

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: *Nguyễn Văn Út* Chức vụ:

- Ông: Chức vụ:

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Huỳnh Thanh Phong Chức vụ: Giám đốc XNBT

I/ Nội dung thử nghiệm:

Trụ điện bê tông và cấu kiện bê tông kiểm tra thử nghiệm chọn tại kho thành phẩm trong lô hàng hợp đồng kinh tế số CM1520093 của gói thầu số 26: Trụ BTLT phục vụ SXKD 2022 và phụ lục ngày 08/06/2021, với khối lượng thử nghiệm như sau:

1) Kiểm tra ngoại quan:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 10.5m-F520 Kgf (k=2)	Trụ	23	1	
2	Trụ BTLT DUL 12m-F720 Kgf (k=2)	Trụ	91	1	
Tổng cộng:		Mẫu		2	

2) Kiểm tra thử tải:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Trụ BTLT DUL 10.5m-F520 Kgf (k=2)	Trụ	23	1	
2	Trụ BTLT DUL 12m-F720 Kgf (k=2)	Trụ	91	1	
Tổng cộng:		Mẫu		2	



3) Kiểm tra ngoại quan, kích thước và Mac bê tông cấu kiện:

TT	Tên sản phẩm	ĐVT	Số lượng theo HD	Kiểm tra Ngoại quan	Ghi chú
1	Đà cản BTCT 1.5m	Cái	88	1	
Tổng cộng:		Mẫu		1	

Xuất xứ: Các trụ điện BTLT DUỖ và cấu kiện bê tông đúc sẵn do Công ty Cổ phần Cơ khí Kiên Giang sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế.

II/ Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm:

- Kiểm tra kích thước cơ bản.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
- Kiểm tra mác bê tông.
- Phần cấu kiện kiểm tra cốt thép

III/ Kết luận:

- Công tác thử nghiệm trụ điện BTLT thép DUỖ và cấu kiện bê tông đúc sẵn theo TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hợp đồng kinh tế số CM1520093 ngày 14/10/2020, Gói thầu số 26: Trụ BTLT phục vụ SXKD năm 2020 và phụ lục ngày 08/06/2021.
 - Hội đồng tham gia kiểm tra thử nghiệm trụ điện BTLT được tiến hành theo trình tự TCVN 5847-2016 và các tiêu chuẩn có liên quan khác.
 - Phiếu kết quả thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm định Xây dựng Phía Nam ban hành.
 - Yêu cầu nhận xét kết quả thử nghiệm.
 - Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc ... giờ 00 phút cùng ngày.
- Biên bản lập thành 03 bản, đại diện mỗi bên lưu 01 bản có giá trị như nhau.

ĐẠI DIỆN CÁC BÊN THAM GIA KÝ TÊN

1/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC CÀ MAU

- Ông: *Nguyễn Văn Út*

- Ông: *Nguyễn Đức Trung*

2/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

3/ ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP CƠ KHÍ KIÊN GIANG

- Ông: Huỳnh Thanh Phong

