

1011 - 52 → 52

9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công Trình ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2021 trên địa bàn các huyện: Châu Thành, Tân Trụ và TP. Tân An- Điện lực Long An.

Gói thầu 01: Xây lắp 02 công trình ĐTXD lưới điện trên địa bàn huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Lê Hữu Thoại Chức vụ: CBKT - Ban QLDA
- Bà : Đỗ Thị Kiều Oanh Chức vụ: CBKT - P.kỹ thuật

2- Đại diện Công ty Điện Kỹ Nghệ Đại Việt:

- Ông : Nguyễn Hữu Phước Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm.

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

Table with 4 columns: CHỨNG LOẠI, SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái), SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái), SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái). Rows include Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2 and Đà cân BTCT 1.2m.

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

1011 - 52 → 52

9

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công Trình ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2021 trên địa bàn các huyện:

Châu Thành, Tân Trụ và TP. Tân An- Điện lực Long An.

Gói thầu 01: Xây lắp 02 công trình ĐTXD lưới điện trên địa bàn huyện Bến Lức và huyện Đức Hòa, tỉnh Long An.

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Lê Hữu Thoại Chức vụ: CBKT - Ban QLDA
- Bà : Đỗ Thị Kiều Oanh Chức vụ: CBKT - P.kỹ thuật

2- Đại diện Công ty Điện Kỹ Nghệ Đại Việt:

- Ông : Nguyễn Hữu Phước Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm.

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2	14	03 52	01 53
Đà cân BTCT 1.2m	10		01 54

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

