

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công Trình ĐTXD lưới điện xóa hộ cầu phụ có chi phí đầu tư thấp năm 2021 trên địa bàn các huyện:
Châu Thành, Tân Trụ và TP. Tân An.- Điện lực Long An.

Gói thầu 01: ĐTXD lưới điện đảm bảo cấp điện các TBA công cộng khu vực huyện Đức Hòa

Hôm nay, ngày 06 tháng 10 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty Điện lực Long An:

- Ông : Võ Hoàng Minh

Chức vụ: CBKT - Ban QLDA

- Bà : Đỗ Thị Kiều Oanh

Chức vụ: CBKT - P.kỹ thuật

2- Đại diện Công ty Điện Kỹ Nghệ Đại Việt:

- Ông : Nguyễn Hữu Phước

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

3- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiên

Chức vụ: CB Thử nghiệm

4- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: Công ty Điện Lực Long An chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2	18	03 61	01 62

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14 m – 8.5kN (870kgf);

K = 2

01 Trụ

- Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

- Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

- Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

- Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty Điện Lực Long An

Công ty Điện Kỹ Nghệ Đại Việt

Võ Hoàng Minh

Đỗ Thị Kiều Oanh

Nguyễn Hữu Phước

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam

Công ty TNHH Tiên Phong

Nguyễn Huy Tiên

Phan Văn Kiếp

1 T 1KT Ac
3 - 8
2 - 2 - 4 - 3
3 - 2 - 4
4 - 5 - 13
5 - 4 - 10
6 - 2 - 4
7 - 4 - 9
8 - 4 - 8 - 1
9 - 1 - 3 - 1
10 - 2 - 8 - 1
11 - 1 - 3

31T
94KT
GDC

30T
79