



CTY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

Số hiệu: 47/BB-ATCL

Ngày: 22/10/2021

Trang: 01/ 02

**BIÊN BẢN LẤY MẪU
KIỂM TRA THỬ NGHIỆM
TRỤ ĐIỆN BÊ TÔNG**

CÔNG TRÌNH : Gói thầu - Trụ điện

Dự án: Mua sắm VTTB phục vụ SXKD năm 2021 lần 2

Căn cứ theo hợp đồng số 2868/2021/HĐ/PCHG-BTAG ngày 21/09/2021 giữa Công ty Điện Lực Hậu Giang và Công ty Cổ Phần Bê Tông Ly Tâm An Giang,

Hôm nay, lúc 9^h00 ngày 22/10/2021 tại Công ty CP Bê Tông Ly Tâm An Giang, Quốc lộ 91, Phường Mỹ Thới - TP. Long Xuyên - Tỉnh An Giang chúng tôi gồm :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CP TƯ VẤN KIỂM ĐỊNH XÂY DỰNG PHÍA NAM

- Ông : Nguyễn Huy Tiến Chức vụ : CBTN

ĐẠI DIỆN CÔNG TY ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

- Ông: Chức vụ :

- Ông: Chức vụ :

- Ông: Chức vụ :

ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG

- Ông : Tạ Văn Cảnh Chức vụ : Phó phòng An toàn Chất lượng

Cùng tiến hành lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm như sau :

I. CÁC SẢN PHẨM LẤY MẪU KIỂM TRA, THỬ NGHIỆM :

Bảng 1

Stt	Tên & Quy cách sản phẩm	Đvt	Số lượng theo Hợp đồng	Số lượng thử nghiệm	
				Kích thước, hình dáng, ngoại quan	Lực kéo đầu trụ
01	Trụ BTLT 7,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	30	02	01
02	Trụ BTLT 8,5-PC-3.0, k = 2	Trụ	40	02	01
03	Trụ BTLT 12-PC-5.4, k = 2	Trụ	20	02	01
04	Móng neo MN15-4	Cái	70	03	

* Đập kiểm tra cốt thép 01 móng neo MN15-4

* Xuất xứ: Trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được sản xuất theo đúng bản vẽ thiết kế của Công ty Cổ phần Bê tông Ly tâm An Giang, các yêu cầu kỹ thuật và quy định tại Công ty.



II. YÊU CẦU KIỂM TRA THỬ NGHIỆM

1. Kiểm tra mác bê tông bằng búa thử bê tông.
2. Kiểm tra ngoại quan, kích thước cơ bản của trụ.
3. Kiểm tra lực kéo đầu trụ.
4. Sản phẩm kiểm tra thử nghiệm được lấy ngẫu nhiên trong lô sản phẩm theo sự chỉ định của đại diện Công ty Điện Lực Hậu Giang.

III. NHẬN XÉT

Công tác thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm ứng lực trước được thực hiện theo đúng trình tự TCVN 5847-2016 và các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ mời thầu.

IV. KẾT LUẬN

- Hội đồng xác nhận công tác lấy mẫu kiểm tra thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm dự ứng lực tiến hành đúng theo quy định trong hợp đồng.
- Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện thử nghiệm số lượng sản phẩm theo cột bảng 1. Phiếu kết quả thử nghiệm sẽ do Công Ty CP Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam lập & cung cấp.
- Biên bản được lập thành 3 bản có giá trị như nhau, mỗi bên giữ 1 bản.
- Buổi kiểm tra thử nghiệm kết thúc lúc giờ ngày 10/2021

CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI DIỆN KÝ TÊN

CÔNG TY CP TƯ VẤN
KIỂM ĐỊNH XD PHÍA NAM

ĐẠI DIỆN CÔNG TY
ĐIỆN LỰC HẬU GIANG

CTY CP BÊ TÔNG
LY TÂM AN GIANG



Nguyễn Huy Tiến



Nguyễn Văn Cảnh