

21-1 1109-01 → 4

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

**BIÊN BẢN**

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

**HỢP ĐỒNG : 2479/2021/HĐ – PCAPĐ- TIENPHONG, ngày 04/10/2021**

Hôm nay, ngày 02 tháng 11 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

**I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:**

**1- Đại diện Công ty Điện lực An Phú Đông:**

- Ông : Lê Thanh Nhân Chức vụ: Tổ Trưởng . Tổ vật tư
- Ông : Lê Phan Quốc Cường Chức vụ: Tổ Trưởng . Tổ CNTT

**2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:**

- Ông: Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CB Thử nghiệm

**3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:**

- Ông: Phan Văn Kiếp Chức vụ: TP.Kinh Doanh

**II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:**

**1- Chọn mẫu thử nghiệm.**

-Cột điện thử nghiệm được đại diện các bên chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

**2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.**

Chủng loại	Số lượng thử nghiệm
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m(2đoạn) – 6.5kN; K = 2	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 10m – 5.2kN; K = 2	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5 m – 2.0kN; K = 2	01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.0m(2 đoạn) – 2.0kN; K = 2	01 Trụ

**3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.**

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.
- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m(2đoạn) – 6.5kN K = 2 01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 10 m – 5.2kN K = 2 01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.5m – 2.0kN K = 2 01 Trụ
- Trụ điện BTLT dự ứng lực 8.0m(2đoạn) – 2.0kN K = 2 01 Trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

78270  
406536

**4- Nhận xét.**

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

**5- Kết quả thử nghiệm.**

-Yêu cầu : Đơn vị Thử nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 03 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

**Công ty Điện lực An Phú Đông**

**Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam**

Lê Thanh Nhân .....

Lê Phan Quốc Cường .....

  
Nguyễn Huy Tiên.

**Công ty TNHH Tiên Phong**

  
Phan Văn Kiếp