

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Công trình: “Cải tạo lưới trung thế 3 pha huyện Củ Chi năm 2021”.

Hôm nay, ngày 02 tháng 12 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Phân Phối TP.HCM:

- Ông : Phan Hoàng Phúc

Chức vụ: CBCQ- PDH DA1

2- Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi:

- Ông: Nguyễn Văn Đệt

Chức vụ: CB giám sát

3- Đại diện Công ty Cổ Phần Phát Triển Thương Mại và Xây Dựng Tân Việt:

- Ông : Trần Văn Ngọc

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

4- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Trường

Chức vụ: CB Thử nghiệm.

5- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiên Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

- Cột điện thử nghiệm được đại diện: Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Phân Phối TP.HCM chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho hợp đồng trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

CHUNG LOẠI	SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái)	SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái)
Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (8.5kN); K=2	325	17 1	07 2 → 8
Trụ điện BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14m (8.5kN); K=2	08	03 9	01 10

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.

- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

- Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m – 8.5kN;

K = 2

07 Trụ

- Trụ điện BTLT dự ứng lực (2 đoạn) 14m – 8.5kN;

K = 2

01 Trụ

-Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012.

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 05 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Ban Quản Lý Dự Án Lưới Điện Phân Phối TP.HCM Công ty CP PTTM và Xây Dựng Tân Việt

Phan Hoàng Phúc

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Trường

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp

Trần Văn Ngọc

Đại diện Công ty Điện lực Củ Chi



Nguyễn Văn Đệ