



CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1

Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh

Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương

Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2021

BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC

Gói thầu: XDM NRTA ĐÁU NÓI TRU 57/8, 73B/9, 108B, 128, 137/54, 147, 159B/6B, 171B/2/6B, 207C/48/12
TUYẾN 474TBI, 176/58/2/26/13 TUYẾN 476TH, 51/33/10 TUYẾN 478TH, 162/4P, 140/40/1/1 TUYẾN
471TBI, 47B, 99 TUYẾN 478TBI, 17/23B/13, 17/96A, 17/161 TUYẾN 476TBI; XDM CÁC TBA, NRHA
VÀ NÂNG CẤP LƯỚI ĐIỆN HẠ ÁP LÊN 1 PHA 3 DÂY, 3 PHA KHU VỰC HUYỆN TÂN BIÊN ĐỀ
CHÔNG QUÁ TẢI VÀ GIẢM TỒN THẤT NẴM 2022

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1

- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chứng kiến gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
Ông (bà): Nguyễn Chí Quốc Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Điện lực Tân Biên
Ông (bà): Nguyễn Tấn Hiếu Chức vụ: CBKT
- III. Đại diện Nhà thầu thi công: Công ty TNHH Xây Lấp 19/5
Ông (bà): Nguyễn Hữu Ngọc Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Đơn vị thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- V. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông (bà): Trần Quốc Ân Chức vụ: CBKT

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện 14-650 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
02	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
03	Cột điện 10.5-350 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
04	Cột điện 8.5-200 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
05	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
06	Đà càn 1.2m	Hình dáng & Mác BT	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:

Ông: Nguyễn Chí Quốc

Đại diện Điện lực Tân Biên:

Ông: Nguyễn Tấn Hiếu

Đại diện Công ty TNHH Xây Lấp 19/5:


Ông: Nguyễn Hữu Ngọc

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):

Ông: Nguyễn Huy Tiến

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:

Ông: Trần Quốc Ân

	CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM THỦ ĐỨC 1
	Văn phòng: Số 159 – Hud Building – Lầu 7 – Điện Biên Phủ – Bình Thạnh – Hồ Chí Minh
	Nhà máy: Số 234 – DT 747 – Ấp Tân Lương – Xã Thạnh Phước – Huyện Tân Uyên – Bình Dương
	Điện thoại: 08.3514 1129 Fax: 08.3514 1130 Email: hungcfo_tdc@yahoo.com

Bình Dương, ngày 17 tháng 12 năm 2021

**BIÊN BẢN CHỨNG KIẾN
THỬ NGHIỆM CỘT ĐIỆN BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG SUẤT TRƯỚC**

**Gôi thầu: XDM ĐƯỜNG DÂY TRUNG ÁP VÀ TRAM BIẾN ÁP ĐỀ CHỐNG QUÁ TẢI THỊ XÃ TRẢNG BÀNG
NĂM 2022**

Hôm nay: - Tại Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
- Địa chỉ: Số 234 DT 747, Tân Lương, Thạnh Phước, Tân Uyên, Bình Dương

Thành phần chúng tôi gồm có:

- I. Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh
Ông (bà): Nguyễn Thanh Phong Chức vụ: NV QLDA
- II. Đại diện Điện lực Trảng Bàng
Ông (bà): Chức vụ:
- III. Đại diện Nhà thầu thi công: Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5
Ông (bà): Nguyễn Hữu Ngọc Chức vụ: CBKT
- IV. Đại diện Đơn vị Thử nghiệm: Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC)
Ông (bà): Nguyễn Huy Tiến Chức vụ: CBKT
- V. Đại diện Nhà cung cấp: Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1
Ông (bà): Trần Quốc Ân Chức vụ: CBKT

Nội dung: Các bên cùng chứng kiến việc thử nghiệm như sau:

STT	Tên Sản phẩm	Nội dung thử nghiệm	Số lượng thử nghiệm
01	Cột điện 14-650 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
02	Cột điện 12-540 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
03	Cột điện 8.5-200 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
04	Cột điện 7.5-200 kgf TĐ N2	Thử lực 100% và N=2	01 cột
05	Đà càn 1.2m	Hình dáng & Mác BT	01 cái

Nhận xét:

- Chúng tôi xác nhận: mẫu thử nghiệm được chọn ngẫu nhiên ở trên là sản phẩm trong lô hàng do Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1 sản xuất, sản phẩm là hàng mới nguyên chưa qua sử dụng và đúng quy cách như hợp đồng.
- Việc thử nghiệm do Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam thực hiện theo đúng trình tự theo TCVN 5847-2016, TK TCVN 9334-2012.
- Thời gian thử nghiệm từ 09h00 đến 15h00 cùng ngày.

Những người tham gia chứng kiến:

Đại diện Công ty Điện lực Tây Ninh:
Ông: Nguyễn Thanh Phong

Đại diện Điện lực Trảng Bàng:
Ông:

Đại diện Công Ty TNHH Xây Lắp 19/5:
Ông: Nguyễn Hữu Ngọc

Đại diện Công ty Cổ phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam (SCIC):
Ông: Nguyễn Huy Tiến

Đại diện Công ty Cổ phần Bê Tông Ly Tâm Thủ Đức 1:
Ông: Trần Quốc Ân