

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN

(V/v: Chọn mẫu, thử nghiệm và đánh giá chất lượng trụ điện BTLT-TA)

Gói thầu: Thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị.

Công trình: Cải tạo và phát triển lưới điện khu vực Điện Lực Cai Lậy Năm 2020.

Hôm nay, ngày 20 tháng 12 năm 2021 tại xưởng sản xuất của Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong, địa chỉ số C14/24, QL 1A, Ấp 3, xã Tân Kiên, huyện Bình Chánh, Tp.HCM:

I / THÀNH PHẦN THAM DỰ GỒM CÓ:

1- Đại diện Công ty TNHH Ngọc Dung 1:

- Ông : Trần Hữu Chí

Chức vụ: Cán bộ kỹ thuật.

2- Đại diện Công ty CP Tư vấn kiểm định xây dựng phía Nam:

- Ông: Nguyễn Huy Tiến

Chức vụ: CB Thử nghiệm.

3- Đại diện Công ty TNHH Sản Xuất Trụ Điện & Cơ Khí Tiền Phong:

- Ông: Phan Văn Kiếp

Chức vụ: TP.Kinh Doanh

II / NỘI DUNG THỬ NGHIỆM, NGHIỆM THU:

1- Chọn mẫu thử nghiệm.

-Cột điện thử nghiệm được đại diện: các bên chọn xác suất trên kho thành phẩm để cung cấp cho công trình trên.

2- Số lượng mẫu thử nghiệm tại nhà máy.

| CHUNG LOẠI | SỐ LƯỢNG HỢP ĐỒNG (Trụ, Cái) | SỐ LƯỢNG ĐO (Trụ, Cái) | SỐ LƯỢNG THỬ (Trụ, Cái) |
|---|--------------------------------|--------------------------|---------------------------|
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m (5.4kN); K=2 | 03 | 03 1 | 01 2 |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (6.5kN); K=2 | 158 | 10 3 | 03 4+6 |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m (6.5kN); K=2, có tiếp địa | 33 | | 01 7 |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m (11kN); K=2 | 11 | 03 8 | 01 9 |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m (11kN); K=2, có tiếp địa | 09 | | |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 20m (13kN); K=2 (ĐK: 230) | 02 | 03 10 | 01 11 |
| Trụ điện BTLT dự ứng lực 20m (13kN); K=2, có tiếp địa (ĐK: 230) | 02 | | |

3- Yêu cầu kiểm tra thử nghiệm.

- Kiểm tra cường độ bê tông bằng búa thử bê tông.
- Kiểm tra kích thước cơ bản các trụ thử.

- Kiểm tra lực kéo đầu trụ :

| | | |
|---|-------|--------|
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 12m – 5.4kN; | K = 2 | 01 Trụ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m – 6.5kN; | K = 2 | 03 Trụ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 14m – 6.5kN, có tiếp địa; | K = 2 | 01 Trụ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 16m – 11kN, có tiếp địa; | K = 2 | 01 Trụ |
| - Trụ điện BTLT dự ứng lực 20m – 13kN, có tiếp địa; | K = 2 | 01 Trụ |
| -Trình tự thử theo TCVN 5847 – 2016, Tk TCVN 9334 – 2012. | | |

4- Nhận xét.

- Hội đồng xác nhận đơn vị thử nghiệm đã thực hiện công tác thử trụ điện BTLT dự ứng lực theo đúng trình tự TCVN 5847 – 2016, TCVN 9334 – 2012 cùng các yêu cầu kỹ thuật của hồ sơ thầu

5- Kết quả thử nghiệm.

-Yêu cầu : Đơn vị Thử Nghiệm có kết quả và nhận xét chất lượng các trụ thử nghiệm .

Phiếu kết quả thử nghiệm do Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Kiểm Định Xây Dựng Phía Nam ban hành.

-Biên bản lập thành 04 bản mỗi bên giữ 01 bản.

-Buổi kiểm tra kết thúc cùng ngày.

Công ty TNHH Ngọc Dung 1

Trần Hữu Chí

Công ty CP Tư vấn KĐXD phía Nam



Nguyễn Huy Tiến

Công ty TNHH Tiên Phong



Phan Văn Kiếp