



BIÊN BẢN

Chứng kiến thử nghiệm trụ điện bê tông ly tâm

Hôm nay, ngày 20 tháng 10 năm 2021; Địa điểm: Tại Trung tâm sản xuất - Công ty Cổ Phần Điện Cơ; địa chỉ: số 124, Đường Tô Ký, Phường Tân Chánh Hiệp, Quận 12, Tp.HCM.

Chúng tôi gồm:

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Ông: Nguyễn Huy Tiến | - Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC) |
| 2. Ông: Nguyễn Trọng Nghĩa | - Chủ đầu tư Công ty Điện Lực Củ Chi |
| 3. Ông: Đoàn Minh Việt | - TVGS Công ty TNHH TVDVXDD Phước Thịnh |
| 4. Ông: Phạm Văn Tính | - Công ty TNHH XDD Việt Mỹ |
| 5. Ông: Nguyễn Lê Quý Khanh | - Công ty Cổ phần Điện Cơ |

Cùng tham gia chứng kiến thử nghiệm các loại trụ điện bê tông ly tâm theo kéo thử lực đầu trụ theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016.

Nội dung:

1. Mẫu thử: Mẫu thử được chọn ngẫu nhiên trong lô sản phẩm của Công ty Cổ Phần Điện Cơ sản xuất để cung cấp cho :

Hợp đồng số: 16/21/HĐMB-ĐC-VM ngày 04/10/2021 ký giữa Công ty TNHH XDD Việt Mỹ và Công ty Cổ Phần Điện Cơ.

Công Trình: Tăng cường lưới trung thế từ 01 pha lên 03 pha Huyện Củ Chi năm 2021.

Mã công trình: F05F05F05.DTOC.20100

- Trụ BTLT 14m – 8.5kN (k=2; 2 đoạn): Kiểm tra ngoại quan, hình dạng, kích thước cột, kiểm tra khả năng chịu tải uốn nứt cột và thử lực kéo đầu cột tới hạn; số lượng 01 trụ , mã số trụ 107 sản xuất ngày 19/10/2021.

- Trụ BTLT 14m – 8.5kN kgf (k=2): Kiểm tra ngoại quan, hình dạng, kích thước cột, kiểm tra khả năng chịu tải uốn nứt cột và thử lực kéo đầu cột tới hạn; số lượng 01 trụ mã số trụ 210 sản xuất ngày 20/10/2021.

2. Phương tiện đo:

- Đo kích thước trụ điện bằng thước đo có phạm vi đo 5.5 mét;
- Thử mác bê tông trụ điện bằng búa thử bê tông James B98195;
- Kéo thử lực đầu trụ bằng cân treo 3 tấn theo sơ đồ nêu trong TCVN 5847:2016;

3. Kết luận:

- Công tác thử nghiệm được thực hiện đúng trình tự theo TCVN 5847:2016;
- Đánh giá sơ bộ: các trụ nêu trên đạt yêu cầu kỹ thuật;
- Kết quả thử nghiệm cụ thể sẽ được Công ty cổ phần TV Kiểm định xây dựng phía Nam (SCIC) cung cấp sau khi hoàn thiện hồ sơ và sẽ chuyển cho bên yêu cầu giám định;

Biên bản này được lập thành 05 bản có giá trị như nhau, mỗi đơn vị giữ một bản.

1/ Đại diện: Cty Cp Điện Cơ

- Nguyễn Lê Quý Khanh.....

2/ Cty CP TV Kiểm định XD phía Nam (SCIC):

- Nguyễn Huy Tiến.....

3/ Công ty Điện Lực Củ Chi

- Nguyễn Trọng Nghĩa.....

4/ Công ty TNHH TVDVXDD Phước Thịnh

- Đoàn Minh Việt.....

5/ Công ty TNHH XDD Việt Mỹ

- Phạm Văn Tính.....